



AĞUSTOS AYI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

	Gelen Talep sayısı	Tamamlanan Talep S.	Malzeme Eksikliğinden Dolayı Sıraya Alınan Talep Sayısı	Personel Eksikliğinden Dolayı Gerçekleşmeyen Talep Sayısı
İnşaat Bakım Onarım	4	3	0	1
Elektrik -Elektronik -Asansör	21	12	9	0
Mekanik-Klima	46	37	9	2
Mobilya Kapı -Pencere	39	31	4	0
Toplam	110	83	22	3
Grafik Değerleri		Bakım ve Onarım Personellerimizin Talepler Dışında Ayrıca Rutin Olarak Yürüttükleri Olmazsa Olmaz Önemli Diğer Görevlerde Aşağıda Verilmiştir		
Tamamlanan Talep oranı	83	Elektrik -Elektronik	Mekanik-Klima	Peyzaj Grubu
Malzeme Eksikliğinden Dolayı Sıraya Alınan Talepler Oranı	22	Sayıları 70 i bulan Elektrik Sayaçlarının okunması, Su sayaçlarının Okunması, Jeneratör bakımlarının yapılması ve yakıt takfiyelerin takip edilmesi ,enerji ups takip edilmesi ,alarm sistemlerinin kontrolü, otomasyonun sistemlerinin takibi, servislerin takip edilmesi gibi talepler oluşmadan rutin olarak işler yapılmaktadır.	Havuz ısıtma pompalarının bakımı, havalandırma sistemlerinin bakımı, Kazan dairesi ısıtma ve soğutma kontrolleri, servislerin takibi, otomasyon sistemlerinin takip edilmesi ve klimaların takibi gibi talepler oluşmadan rutin olarak bakılan işler yapılmaktadır.	Merkez Yerleşke Alanı ve diğer yerleşkelerimiz dahil olmak üzere tüm peysajlarında çim biçme ağaç budama ,sulama işleri ve daha bir çok peyzaj işinin talep gelmeden rutin olarak planlanıp yapılmaktadır.
Personel Eksikliğinden Dolayı Gerçekleşmeyen Talepler Oranı	3	Periyodik olan Yapılan Bakım Onarımların Sayılarıyla Grafik		
	3	Elektrik -Elektronik	Mekanik-Klima	Peyzaj Grubu
		86	85	190

AĞUSTOS AYI GELEN TALEPLERİN GENEL DEĞERLENDİRME GRAFİĞİ



AĞUSTOS AYI PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞLERİN GENEL DEĞERLENDİRME GRAFİĞİ



2026 Yılı Aylara Göre Taleplerin Genel Toplam Oranları



Kanıtlar 1: Übys'den Talepler

Talep Tarihi	Gerekçe	Son Hareketi	Takip Eden Birim
03.08.2026 11:11	Klima borularından su gelmesi	İşlem Bitti, fancoil drenaj tavaşı temizlendi drenaj hattı açıldı	Mekanik-Klima
03.08.2026 11:18	Fakültemizin 2. ve 3. katındaki dersliklerin pencereleri kapanmamaktadır. Ayarlarının yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.	Firmaya İletildi, 2 ve 3 üncü kattaki dersliklerde bulunan arızalı olan pencere kapakları firma tarafından kontrollerinde çoğunun kol içlerinde dişli kırılmaları makas bozuklukları tespit ettiklerini bunların tamiri için ise Yapı İşleri daire başkanlığıyla görüşülerek bir planlama yapılması gerektiği bilgisi verilmiştir.	Mobilya Bakım
03.08.2026 11:27	erasmus ofisinde bulunan masa etejeri çekmesinin kilidi kapalı olduğunun açılammaktadır.gerekli desteğin sağlanmasını rica ederim	İşlem Bitti, Kilitli olan çekmece gerekli müdahale ile açılmıştır.	Mobilya Bakım
03.08.2026 13:52	Mavi renk ofis sandalyesi tamiri	İşlem Bitti, Gerekli bakım ve ayar sonucunda Çalışma koltuğunun sırt dayama kısmı çalışır duruma getirilmiştir.	Mobilya Bakım
04.08.2026 09:16	Sağlık hizmetleri myo mutfak kliması P3 hatasıyla çalışmamaktadır.	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
04.08.2026 13:04	sU KAÇIRMA	İşlem Bitti, fancoil drenaj tavaşı değiştirildi	Mekanik-Klima
04.08.2026 14:27	arıza	İşlem Bitti, alafranga tuvaletin sifon ayarı yapıldı	Mekanik-Klima

04.08.2026 16:58	merkezi derslik binası 1. kat koridorunda bulunan pencere camı kırılmış ve çatlaklar meydana gelmiş olup değiştirilmesi gerekmektedir. Fotoğraflar ektedir.	Firmaya İletildi, 1.Kat koridorda bulunan kırık cam firmaya bildirilip sonuç beklenmektedir.	Mobilya Bakım
04.08.2026 17:04	İdari Bina 2.Katta bulun eski genel sekreter yardımcısı odasının kliması ses yapmakta ve klima ünitesi yerinden oynamıştır genel bakım onarımın yapılmasını rica ederim	İşlem Bitti, fancoilden çıkan sestten dolayı fan direkleri yağlandı ve fanı kastıran kasnak gevşetildi	Mekanik-Klima
04.08.2026 17:06	istiklal kapısı tarafında bulunan peysaj alanlarının sulanabilmesi için tesisat çekilmesi gerekmektedir. Gerekli işlerin başlatılmasını rica ederiz.	İşlem Bitti, istiklal kapısı peyzaj alanı için sulama hattı çekildi	Mekanik-Klima
05.08.2026 08:44	Klimanın sürekli su akıtması	İşlem Bitti, fancoil drenaj hattı tıkalı olduğu için su akıtması yaşandı drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	Mekanik-Klima
05.08.2026 10:18	C-105 oda su basması	İşlem Bitti, fancoil drenaj hattında tıkanıklık tespit edildi tıkanıklık giderildi	Mekanik-Klima
05.08.2026 13:11	MA-K1-29 numaralı öğretim üyesi odanın duvarından su sızıntısı olmaktadır. Gerekli kontrollerin ivedi olarak yapılması hususunu arz ederim.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mekanik-Klima
05.08.2026 14:36	Merkezi derslik binamızda çeşitli yerlerde klimalarımız çalışmıyor	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima

05.08.2026 15:43	Kullanılmayan misafir koltuğu ve çalışma koltuğu	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım
06.08.2026 16:26	B-304 dekan yardımcısı odası klima suyu akması	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
06.08.2026 16:28	B-310 tavandan su sızması problemi	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
06.08.2026 16:55	Odamızdaki klima kapanmıyor.	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
07.08.2026 08:54	Sayın Yetkili, Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Serhat Duman'ın odasında bulunan kalorifer borusunda su kaçağı tespit edilmiş olup söz konusu arızanın tamiri konusunda yardımlarınızı talep etmekteyiz.	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
07.08.2026 09:54	Klima su kaçağı ve perde takılması	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
10.08.2026 15:23	2. kat asansör kat isimlendirmesi düşmüştür .gerekeli işlemlerin	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima

	yapılmasını isimliğin yerine takılmasını rica ederiz.		
10.08.2026 15:58	soğutma sistemi çok gürültülü çalışıyor ve yeterince soğutmuyor. Oda giriş kat C106	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
10.08.2026 16:01	odaya yeni taşındığımızdan dolayı stor perdelerin takılması ve Atatürk potresi takılabilmesi için duvara çivi çakılması oda giriş katta numarası c106	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat C-106 odada bulunan stor perde ve Atatürk Portresi montaj işlemi yapılmıştır.	Mobilya Bakım
10.08.2026 16:40	C 209 numaralı odamızda klimadan su gelmektedir. Çok acil bir şekilde ilgilenebilirseniz menun olurum. Zira odadaki halı vs. ıslanmış durumdadır. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
11.08.2026 09:25	Perdenin düşerek maddi zarara sebep olma ihtimali	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım
11.08.2026 11:11	Oda perdelerinin takılması oda no c 107	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat C-107 odada bulunan stor perde montajı yapılmıştır.	Mobilya Bakım
11.08.2026 11:34	Nizamiye giriş iç kısımdaki duvara monte klima çalışmadığı (bozuk olduğu) için iç kısım aşırı sıcak olmaktadır. Mevcut klimanın tamirinin yapılması olmuyorsa yeni klima tedarik edilmesi hususunu arz ederim.	İşlem Bitti, servis çağrıldı klimaya bakıldı tamiri yapılamadı idari mali işlerden yeni klima talebi yapılmalıdır	Mekanik-Klima
11.08.2026 13:15	Elektrik kablolarını taşıma işlemi	İşlem Bitti, (BİLGİ: Tekrar taşıma birimine yönlendirilmesi gerekli . Sistem kaynaklı yönlendirme yapılamadığın kapatıldı talep)	Elektrik ve Elektronik

		İlk açıklamada, SKS Daire Başkanlığının Taşıma birimine de belirttiği gibi Sks Daire Başkanlığı Kendi İçinde taşıma/onarım süreci yürütmekte ("...daire başkanlığımıza ait koli üzerinde elektrik uzatma kabloları mevcut olup bu kabloların tamir bakım işleri için idari bina 2.katta yer alan sks daire başkanlığımız teknik ofise taşınması ...")	
11.08.2026 16:25	Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda bulunan aydınlatma lambalarının bir kaç tanesinin arızalandığı ve kullanıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili desteğinize ihtiyaç vardır.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
12.08.2026 11:52	İdari Mali İşler deposundan merkezi araştırma laboratuvarına taşınan ofis malzemelerinin kurulması gerekmektedir.	Firmaya İletildi, İstemiş olduğunuz kurulum işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgi doğrultusunda montajlarını istediğiniz ürünlerin tedarik edilen firma tarafından gelinip kurulumu yapılacağı tarafıma bilgi verilmiştir.	Mobilya Bakım
13.08.2026 09:22	ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ ARKASINDA BULUNAN OTOPARK DUVARINDA EKTEKİ GÖRSELDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SU SIZINTISI MEYDANA GELMEKTEDİR. TEMİZ ŞEBEKE SUYU OLDUĞUNDAN ŞÜPHE ETMEKTEYİZ. GEREKLİ İNCELEMENİN YAPILMASINI ARZ EDERİZ.	İşlem Bitti, gerekli tespitler yapıp su sızıntı durumu çözülmüştür.	İnşaat Bakım ve Onarım
13.08.2026 09:53	klimanın su akıtması	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
13.08.2026 10:57	Fakültemiz koridorlarındaki klimalar çalışmamaktadır. gerekli inceleme ve bakımın yapılmasını rica ederiz.	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
13.08.2026 11:02	ALARKO KLİMA	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima

13.08.2026 11:50	Oda Işıđı Yanmıyor.	İşlem Bitti, Şalter atmış atık şalter kaldırıldı	Elektrik ve Elektronik
14.08.2026 14:47	islami toplum bilimlerde zemin katta bulunan vehbi hocanın odasında tavan karoları rüzgardan yerinden çıkmıştır. gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim	İşlem Bitti, İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesi MY-KO-3 numaralı odada bulunan tavandaki yerinden ayrılan karo tekrar yerine montajı yapılmıştır.	Mobilya Bakım
17.08.2026 11:13	Hastane tarafında bulunan Nizamiye girişteki seyyar olan klimanın dışarda bulunan fan motoru çalışmamaktadır. Ekranında (CH) hata kodu yazmaktadır. Gereğini arz ederim.	İşlem Bitti	Mekanik-Klima
17.08.2026 13:36	İİBF binası, 1. kat, B207 nolu oda karşısında bulunan personel erkek wc'de sabunluk bulunmamaktadır.	Diğer, İstemiş olduğunuz sabunluk Yapı İşleri Daire Başkanlığı envanterinde bulunmadığı için İMİD den tedarik edildikten sonra tarafımca istenilen yere montajını yapabilirim.	Mobilya Bakım
17.08.2026 15:33	İİBF, 2. Kat, B-308 Nolu odanın kapısı arızalıdır. Kapı kilidinde sorun vardır.	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 2.Kat B-308 numaralı oda kapısının arızalı kilidi yenisiyle değiştirilip sorun giderilmiştir.	Mobilya Bakım
17.08.2026 15:50	Yeni Rektörlük Giriş kapısının sert açılıp kapanması	Firmaya İletildi, Yapmış olduğunuz arıza bildirimini kapının montajını yapan firmaya iletilmiştir.Geldiklerinde yönlendirme ile gelip kapı arızası giderileceğı bilgisi alınmıştır.	Mobilya Bakım
18.08.2026 09:05	Pertevniyal Yerleşkesinde yer alan Atatürk Portreleri ve düşen kapı isimliklerinin	İşlem Bitti, Pertevniyal yerleşkesinde bulunan 3 adet odaya Atatürk tablosu ve duvara isimlik montajı yapılmıştır.	Mobilya Bakım

	duvara asılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.		
18.08.2026 12:15	Klima taşınması	İşlem Bitti, yapılan kontrollerde odanın içerisinde fancoil bulunduğu için klima taşınmasına gerek olmadığı tespit edildi	Mekanik-Klima
18.08.2026 15:25	Yüksekokulumuzun bulunduğu alandaki (Yeni Rektörlük) dış kapı (merdivenlerin bulunduğu alan) daha önce tamirati yapılmasına rağmen yeniden bozulmuş olup kapanmamaktadır. Gereğini rica ederiz.	Firmaya İletildi, Yapmış olduğum inceleme sonucunda dış kapının menteşelerinin tekrar kırıldığı ve bunların yenilenmesi yapılabilmesi için firmaya tekrar durum bilgisi verilmiştir.	Mobilya Bakım
19.08.2026 10:57	Başkanlığımızda kullanılmak üzere kütüphane wc tavan yedek aydınlatma lambasına ihtiyaç duymaktayız. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
20.08.2026 10:37	MA-K1-29 numaralı öğretim üyesi odasının duvarından su sızıntısı olmaktadır. Köşedeki klondan su sızıntısı olmuştur. Giderlere de bakılmıştır. Giderlerde herhangi bir tıkanma yoktur. Ancak oda binanın birleşim noktası tam odasının üstüne denk geliyor. Orada izolasyon aşınmış görünüyor. Gerekli kontrollerin ivedi olarak yapılması hususunu arz ederim.	İşlem Bitti, gerekli tespitler yapılmış olup gerekli bilgilendirmeler emra çiçekten'e verilmiştir	İnşaat Bakım ve Onarım
20.08.2026 10:50	3 metre uzunluğunda çoklu priz uzatma kablosu, ayrıca .çalışma masamın üzerindeki prizlerin aktif hale getirilmesi.	İşlem Bitti, uzatma kablosu yapıldı. teslim edildi	Elektrik ve Elektronik
20.08.2026 11:55	Klima su kaçağı	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mekanik-Klima

20.08.2026 14:33	Üniversitemiz Öğrenci Yaşam Merkezi A B BLOK öğrenci yemekhanesindeki ızgaraların açık tespit edilmiştir. Tamir edilmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz.	Sıraya Alındı	Mobilya Bakım
20.08.2026 16:13	Arızalı aydınlatma	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
21.08.2026 11:21	Lavabo bataryası dirseği (deve boynu) değişimi	İşlem Bitti, batarya deveboynu değişimi yapılmıştır	Mekanik-Klima
21.08.2026 11:33	Sabunluk takılması	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat erkek personel tuvaletinde bulunan kırık sabunluk yenisiyle değiştirilmiştir.	Mobilya Bakım
21.08.2026 12:07	Şartel atması hakkında	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
21.08.2026 13:50	Fakültemiz hidroforunda arıza olduğu düşünülmektedir. Suyun basıncı çok azdır. Su az akmaktadır.	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
21.08.2026 14:07	Yüksekokulumuz Öğrenci (Erkek) tuvaletinde bilinmeyen bir yerden su	İşlem Bitti, oluşan su kaçaklarına müdahale edilmiştir	Mekanik-Klima

	sızıntısı yaşanmaktadır. görsel ekte olup ilgilenilmesini rica ederiz.		
21.08.2026 14:58	Pertevniyal Yerleşkesinde yer alan bir çok priz aktif olarak çalışmamaktadır. Şalterler sürekli atmak olup konuyla ilgili desteklerinizi beklemekteyiz. İyi çalışmalar.	İşlem Bitti, 26.08.2026 tarihinde gidildi , elektrik hatlarını yapan firmaya tespitler , iletildi firma tarafından çözüldü.	Elektrik ve Elektronik
21.08.2026 15:43	Kapalı spor salonu peyzaj alanında açıkta çıkmış kablo bulunmamaktadır. kabloun durumunun incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda gerekenin yapılmasını rica ederiz.	İşlem Bitti, Hasarlı kısım onarıldı ,tehlike arz etmeyecek şekilde izolasyonu yapıldı	Elektrik ve Elektronik
21.08.2026 16:57	Fakültemiz hidroforu arızalıdır. Fakültemizde sular az akmaktadır.	İşlem Bitti	Mekanik-Klima
22.08.2026 15:20	İdari Bina 1. Kat (İMİD) Erkek Personel tuvaletinde bulunan taharet hortumu patlamış ve su akıtmaktadır. gereğinin yapılmasını talep ediyorum.	İşlem Bitti, patlak olan flex hortum değişimi yapıldı	Mekanik-Klima
24.08.2026 10:45	ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ ÜST KATTA BULUNAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ BÜROLARINA AÇILAN OTOMATİK KAPININ CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE (17.30) KADAR ÇALIŞ DURUMDAYKEN, BUGÜN (PAZARTESİ) SABAH MESAİ BAŞLANGICINDA OTOMATİK AÇILIP KAPANMADIĞI VE YA TAM AÇIK YA DA TAM KAPALI KALDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. SÖZ KONUSU OTOMATİK KAPININ ONARIMININ YAPILMASINI ARZ EDERİZ.	İşlem Bitti, Müdahale edildi sorun giderildi.	Elektrik ve Elektronik

24.08.2026 10:45	İsim tabelam yapıştırıldığı yerden sürekli düşüyor. Bu konuda destek talep ediyorum.	İşlem Bitti, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Büşra Barutçu isimliği yerine tekrar yapıştırılmıştır.	Mobilya Bakım
24.08.2026 10:51	Kapı göbeğinin değişmesi	İşlem Bitti, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4. Katta bulunan Burhan Erdemir'in arızalı oda kapı kilidi yenisiyle değiştirilmiştir.	Mobilya Bakım
24.08.2026 11:25	Pertevniyal hastanesi arka otoparka açılan demir kapıların kilitleri bozulmuş olup rüzgarda açılmaktadır. Dışardan gelen araba ve vatandaşlara çarpma tehlikesi vardır. Acilen onarılması gerekmektedir. Arz ederim.	İşlem Bitti, gerekli işlemler tamamlandı	İnşaat Bakım ve Onarım
24.08.2026 14:00	Personel Daire Başkanlığının katında bulunun buzdolabının tamir edilmesini talep ediyoruz (Çalışmıyor)	İşlem Bitti, Buzdolabının içine ulaşan enerji ölçüldü (230v) un normal sorunsuz olduğu görüldü . Arka paneli açılıp bağlantı noktalarında temassızlık var mı kontrol edildi. . Servisi ile görüşülmesi uygundur.	Elektrik ve Elektronik
24.08.2026 15:25	1-2 Eylül 2026 tarihinde öğrenci yaşam merkezi b blok öğrenci yemekhane kısmında 2026-2027 Özel Yetenek Sınavı yapılacağından 1-2 Eylül 2026 tarihlerinde mekan klimalarının çalıştırılması gerekmektedir.	İşlem Bitti, otomasyon ayarlaması yapıldı klimalar pazartesi ve salı günü sabah 8 akşam 6 ya kadar çalışır hale getirildi	Mekanik-Klima
25.08.2026 09:40	İdari Bina A blok 1. Katta elektrik kesintisi meydana gelmiştir, gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle yapılması hususunda gereğini talep ediyorum.	İşlem Bitti	Elektrik ve Elektronik
25.08.2026 11:04	Tıp fakültesi yeni binaya getirilen 11 adet masanın montajı için gerekli eksik parçalar gelmiş olup masaların monte edilmesi gerekmektedir.		Mobilya Bakım

25.08.2026 11:30	Tıp Fakültesi merkezi derslik binası 0. katta bulunan Sterilizasyon Ünitesinde su tesisatı/boru hattında arıza veya sızıntı olması nedeniyle kat -1 'de bulunan öğrenci çalışma salonu duvar ve tavanında belirgin şekilde nemlenme, su izi ve boya/sıva kabarmaları meydana gelmiştir. Bu nedenle, su sızıntısının kaynağının tespit edilmesi, arızalı su tesisatı/boru hattının kontrol edilerek gerekli onarımının yapılması ve sızıntı nedeniyle oluşan duvar hasarının giderilmesi hususunda teknik destek sağlanması gerekmektedir.	Sıraya Alındı	Mekanik-Klima
25.08.2026 14:21	Platformların Kaldırılması	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi F-103-106-107 , F-201-202-203-204-205-206 , F-301-302-303-304-305-306 numaralı dersliklerde bulunan platformlar kaldırılarak mevcut Yazı tahtalarında aşağı montajı yapılmıştır. Sınıf içerilerindeki olan arızalar giderilerek sınıflar temizlikleri yapıldıktan sonra kullanılabilir duruma gelecektir.	Mobilya Bakım
25.08.2026 17:00	B blok bulunan tuvalet tanından su akması	İşlem Bitti, yapılan incelemede su sızması tuvaletlerin yıkandığı zaman iyi kurutulmadığından kaynaklı olduğu tespit edilmiş olup tesisat ile ilgili herhangi bir kaçağa rastlanmadı	Mekanik-Klima
25.08.2026 17:01	Z-10 korniş takılması	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi zemin kat Z-10 dersliğinde korniş sarkması düzeltilmiştir.	Mobilya Bakım
26.08.2026 08:51	Yüksekokulumuz 1. Kat Ofislerin bulunduğu koridorda sistem odasının önünde tavanda gelen su sızıntısı bulunmaktadır. Gereğini rica ederiz. Görsel ektedir	İşlem Bitti	Mekanik-Klima

26.08.2026 10:54	sandalye ayağı kırık	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü odasında bulunan memur sandalyesinin kırılmış olan tekerleği yenisiyle değiştirilmiştir.	Mobilya Bakım
26.08.2026 13:50	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 413 nolu odamızda klima soğutmuyor. Gereğini arz ederim.	İşlem Bitti, chiller soğutma grubu elektrik kesintisinden kaynaklı arıza oluşmuş olup arıza giderilmiştir	Mekanik-Klima
26.08.2026 13:52	Merkezi Derslik Binamızda WC lerin sifonları çalışmıyor, sifonlar su akıtıyor tüm WC lerin kontrol edilmesi çoğu arızalı eğitim başlamadan önce için acil kontrol edilmesi.	İşlem Bitti	Mekanik-Klima
26.08.2026 14:28	Alarka Klima	İşlem Bitti, fancoil soğutma hattında pompa arızası olduğu için basınç kaynaklı su sesi gelmekte olup arıza giderilmiştir	Mekanik-Klima
26.08.2026 14:34	Pertevniyal Yerleşkesinde yer alan yeni ASM birimine ait pano ve tabloların duvara montajının yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.	İşlem Bitti, Sağlık Bilimleri Fakültesi Pertevniyal yerleşkesinde istenilen peçetelikler ve panoların montajları yapılmıştır	Mobilya Bakım
26.08.2026 15:35	Sigorta atma	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
26.08.2026 16:40	Araştırma Lab II'nin girişinde, sağ tarafta bulunan lavabo kullanıldığında, lavabo giderinden kaynaklandığı düşünülen bir sorun nedeniyle laboratuvar içerisine pis su sızıntısı meydana gelmektedir. Yapılan gözlemler doğrultusunda, sızıntının	Sıraya Alındı	Mekanik-Klima

	gider hattının duvar içerisindeki bölümünden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Laboratuvarın hijyen ve kullanım koşullarının olumsuz etkilenmemesi ve oluşabilecek daha büyük bir hasarın önlenmesi amacıyla, söz konusu lavabo ve gider hattının yerinde kontrol edilerek sorunun kaynağının tespit edilmesini ve gerekli görülmesi halinde bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesini arz ederiz. Saygılarımızla.		
27.08.2026 11:53	Kolay gelsin.. Öğrenci Yaşam Merkezi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine ait olan mutfağın kliması çalışmamaktadır. İvedilikle ilgilenilmesi gerekmektedir.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mekanik-Klima
27.08.2026 17:11	Spor Bilimleri Fakülte binasında bulunan yangın söndürme sistemlerinde teknik sorun bulunmaktadır. Söz konusu sorunda yangın sistemi 15-20 dk otomatik olarak çalışmakta ve bir alana su basmaktadır. Fakat yapılan kontrollerde herhangi bir yangın hortumu veya sisteminin açık olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple makinelerin nereye nasıl su bastığı tespit edilememiştir. Gerekli kontrollerin yapılması ve makinelerin gereksiz çalışma durumu söz konusu ise onun önüne geçilmesi konusunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.	İşlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima
27.08.2026 17:14	Spor Vadisi içerisinde bulunan Büyük Spor Salonunun içinde yer alan canlı yayın odasının 2025-2026 sezonunda Bordo A.Ş.'nin müsabakalarında kullanılmak üzere onarımı yapılması gerekmektedir. Söz konusu onarım kapsamında canlı yayın odasındaki camın canlı yayın kamerasının müsabaka	İşlem Bitti, Tamamlandı.	Mobilya Bakım

	sahasının net görülebilmesi için tadilata alınması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.		
27.08.2026 17:16	Spor Vadisi içerisinde bulunan Büyük Spor Salonunun içinde yer alan soyunma odaları ve görevli personel odalarının 2025-2026 sezonunda Bordo A.Ş.'nin müsabakalarında kullanılmak üzere hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu onarım kapsamında ilgili odalara sporcuların, antrenörlerin ve personellerin kıyafetlerini, çantalarını vb. malzemelerini asmak için askılıklar asılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.	Sıraya Alındı	Mobilya Bakım
28.08.2026 10:18	Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci kattaki koridorun ışıkları yanmıyor. Ayrıca tavandan aşağıya kablo sarkmıştır.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
28.08.2026 11:05	Yüksekokulumuz zemin katta bulunan öğrenci bayan wc'sinde tavandan gelen su sızıntısı mevcuttur.	Sıraya Alındı	Mekanik-Klima
28.08.2026 11:16	ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ A BLOK GİRİŞ (ZEMİN) KAT OTOMATİK KAPISININ LASTİĞİ YERİNDEN ÇIKMIŞ OLDUĞUNDAN KAPI AÇILIP KAPANMAMAKTADIR. BU DURUM KİŞİLERİN KAPIYA ÇARPMASINA VE ÇEŞİTLİ ZARARLARA YOL AÇMAKTADIR. GEREKLİ ONARIMIN YAPILMASINI ARZ EDERİZ.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
28.08.2026 11:23	Tablo asmak	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım

28.08.2026 12:08	Erasmus ofisinde bulunan koltukların vidaları gevşemiş olup onarılması gerekmektedir.	İşlem Bitti, Erasmus ofiste bulunan iki adet misafir koltuğun arızası giderilmiştir.	Mobilya Bakım
28.08.2026 16:08	Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda bulunan bayan wc lerinin üst tarafında akıntı var su damlıyor faruk beyde yerinde görmüş olup aynı şekilde rektörlük girişi asansörün arkasındaki bayan wc lerinde yukardan su gelmesi nedeniyle tamir bakım işlerinin yapılması hususunda; Bilgi ve gereğini arz ederim.	Sıraya Alındı	Mekanik-Klima
28.08.2026 16:39	Mühendislik Merlab da 1. kattaki 4 odaya tarafımızdan yapılan mobilya masa dolap taşınması nedeniyle 4 odadaki masa ve dolapların kurulumunun yapılması hususunda gereğini arz ederim.	Sıraya Alındı	Mobilya Bakım
28.08.2026 16:50	Tekrardan Kolay gelsin.. Öğrenci Yaşam Merkezi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine ait olan mutfağın kliması çalışmamaktadır. İvedilikle ilgilenilmesi gerekmektedir. Tekrardan aynı hata görünmektedir.	Sıraya Alındı	Mekanik-Klima
30.07.2026 09:14	Öğrenci kantini önünde bulunan kamelya oturma yerlerinin bazı kısımları kırılmış ve vidaları yerinden sökülmüş vaziyete tamir edilmesi gereken yerler bulunmaktadır. Tamir edilmesi hususunda gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.	İşlem Bitti, Öğrenci kantinin de bulunan kamelyalardaki arızalı olan yerlerin tamirati yapılmıştır.	Mobilya Bakım
30.07.2026 10:20	İletişim Merkezi giriş kapısının kilit düzeneğinin bakıma ihtiyacı vardır, ayrıca	İşlem Bitti, İletişim Merkezindeki sensörlü kapının kilit bakımı yapıp çalışması sağlanmıştır. Ayrıca içeride bulunan	Mobilya Bakım

	içeride bulunan toplantı masasının sökülüp taşınması için gerekli işlemin yapılması.	toplantı masasının taşınması için söküm işlemi yapılmıştır.	
30.07.2026 10:22	İletişim Merkezinde camlarda bulunan cam filmlerinin sökülmesi için personel görevlendirmesi gerekmektedir.	İşlem Bitti, İletişim Merkezi camlarında bulunan cam filmlerin sökme işlemi yapılmıştır.	Mobilya Bakım
30.07.2026 10:23	İletişim Merkezi içerisine TV ayaklı sehpa kurulumu gerekmektedir.	İşlem Bitti, TV ayaklı sehpa kurulumu yapılmıştır.	Mobilya Bakım
30.07.2026 10:24	İletişim Merkezi içerisine Metal raf kurulumu yapılması için personel görevlendirmesi gerekmektedir.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım
30.07.2026 10:54	Priz arızası	İşlem Bitti, Sorun çözüldü , data priz için bilgi işleme bilgi verildi.	Elektrik ve Elektronik
30.07.2026 11:04	4.Kat idari binda erkek tuveleti sifon takımı bozulmuştur. Gereken tadilatın yapılmasını rica ederim	İşlem Bitti, klozet iç takım değişimi yapıldı	Mekanik-Klima
30.07.2026 11:06	3. kat idari binada bulun personel daire başkanlığına ait genel sekreter yardımcısına tahsis edilen odanın kliması ses yapmaktadır. Genel onarım ve bakımın yapılmasını rica ederiz.	İşlem Bitti, fancoil oluşan ses fana wd40 sıkıldı	Mekanik-Klima
30.07.2026 11:22	Bordo Sporun büyük spor salonda yapıyor olduğu olduğu led (ışık)	İşlem Bitti, 18.08.2026 tarihi itibari ile gidildi . Led reklam panolarının yerinin değişimini yapan kişiler nereden enerji	Elektrik ve Elektronik

	eklemelerinde elektrik sigortası ve kablo çekilecek ise bunun yerinde takibi ve uygunluğu için personelin görevlendirilmesi ileriki süreçlerde oluşabilecek aksaklık ve müdahale için önem arz etmektedir.	alabileceklerini sordular enerji odasının yeri gösterildi . Oda daki "Elektrik panosunun neresinden bağlamaları gerektiği " , kaç Amper TMS veya Otomat takmaları gerektiği , kabloyu hangi güzelgahdan çekmeleri gerektiğine dair hiç bir bilgiyi almadılar . Tüm bunlar önemli ve de Başkanlığımızın iznine tabidir. İlgililerin bilgisine.	
30.07.2026 16:05	Binamızdaki su sebil kablosunun güvenli hale getirilmesini talep ediyoruz.	İşlem Bitti, Sudan etkilenmeyecek şekilde kanal atıldı.	Elektrik ve Elektronik
31.07.2026 10:33	Spor Bilimleri Fakültesi 2. katta bulunan ofisimizde pencerelerden birinin kol mekanizmasında arıza bulunmaktadır. Pencere kolu kapatma yönüne çevrilmesine rağmen pencere kapanmamakta ve açık konumda kalmaktadır. Güvenlik ve kullanım açısından gerekli onarımın yapılabilmesi için arızanın değerlendirilerek giderilmesi gerekmektedir.	İşlem Bitti, Ofis penceresinde bulunan arızalı kapak gerekli ayarlamayla kapanır duruma getirilmiştir.	Mobilya Bakım
31.07.2026 11:39	Araştırma laboratuvarı I ve II de önlüklerimizi asacak askılığa ve havluluk yoktur. Önlüklerimizi ve kağıt havlularımızı asmak için ihtiyacımız vardır. Araştırma laboratuvarı I'de hem hücre kültürü kısmında hem de moleküler biyoloji kısmında bu ihtiyaç vardır. Toplamda 3 adet askılık ve havlu kağıt asmak için havluluk takılmasını istiyoruz. Saygılarımla	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım
31.07.2026 16:14	tıp fakültesi dekanlık kısmında bulunan sensörlü lamba otomatik olarak kapanmamaktadır.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
31.07.2026 17:42	Üniversitemizde gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarında Merkezi Derslik	İşlem Bitti, Merkezi derslik binasında bulunan - 2 katta Amfi-1,2,3 - 0(sıfır) katta bulunan Derslik 1,2,3 ve	Mobilya Bakım

	Binasında bulunan derslikler kullanılacaktır. (-2. katta bulunan amfiler ve 0. katta bulunan sınıflar) Sınavların sağlıklı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, dersliklerde bulunan öğrenci sıra ve masalarının gerekli kontrollerinin yapılarak gevşek veya hasarlı olanların sağlamlaştırılması ile dersliklerdeki aydınlatma arızalarının giderilmesi hususunda gerekli bakım ve onarım çalışmalarının 6 Eylül 2026 sınav tarihinden önce tamamlanması konusunda gereğini arz ederim.	MF-101,102,103,104,105,106,107,108,109 dersliklerin sınav öncesi tüm kontrolleri yapılarak arızalı durumları giderilmiştir.	
31.08.2026 09:41	Mescit basamak büyütme işlemi	İşlem Bitti, Yeni Rektörlük zemin katta bulunan mescitteki minberin basamak büyütme işlemi yapılmıştır.	Mobilya Bakım
31.08.2026 09:49	Tıp Fakültesi (-1. katta) derslik 4, derslik 5 ve okuma salonlarında (MD2-ED-Z-21, MD2-LZ-Z-20,MD2-ED-Z-22) elektrik olmadığı için dersler işlenememektedir. Acilen kontrol edilmesi hk.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
31.08.2026 11:57	Denizcilik Fakültesi G-414 numaralı odanın kapı kolu bozuk durumdadır. Gerekli desteğin sağlanmasını talep ederim.	İşlem Bitti, Denizcilik Fakültesi 414 numaralı odanın arızalı kapı kolu onarılıp sorun giderilmiştir.	Mobilya Bakım
31.08.2026 13:15	C-202 Nolu sınıfın ısıtma-soğutma sistemi çalışmamaktadır. Sınıftaki açma-kapama sistemi C-200 nolu öğretim elemanları odasının sistemini çalıştırmaktadır. Ders dönemlerinde sınıfta ders olduğu durumlarda girip açma-kapama yapamadığımızdan sistemi kullanamamaktayız. Ayrıca ders veren öğretim üyeleri sınıftaki sistemi kullanamamaktadır.	Sıraya Alındı	Mekanik-Klima

31.08.2026 15:03	Merhaba, tıp fakültesi derslik 8 ve derslik 12 de projeksiyonlarda zaman zaman donma kilitlenme sorunu yaşıyoruz. Projeksiyonun üzerinde yeşil ışık yanıyor fakat hem kumandadan hemde projeksiyonun üzerindeki açma kapatma tuşuna tepki vermiyor. Güç kablosunu söküp takınca sorun düzeliyor. Bir kaç hafta bu şekilde çalışıp aynı sorun tekrarlıyor. Tıp dersliklerini besleyen elektrik hattının toprak kontrolünü yapabiliirmiyiz? İyi çalışmalar.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik
31.08.2026 17:08	Fakültemize tahsis edilen merkezi araştırma laboratuvarında bulunan Prototipleme ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarlarının kapı göbekleri arızalıdır. Resimler ektedir.	Sıraya Alındı	İnşaat Bakım ve Onarım

Kanıtlar 2: Şifayen Söylenen Teknik Personelimizin Yaptığı İşler Ve Yapılan Rutin İş ve Uygulama Çalışmalarımız

Arıza - Talep	Başlangıç tarihi	Yapılanlar İşlemler	Takip Eden Personel / İmza	
Tıp fakültesi yeni binaya getirilen 11 adet masanın montajı için gerekli eksik parçalar gelmiş olup masaların monte edilmesi gerekmektedir.	12.06.2026	Kurulması istenen masaların planlama değişikliği üzerine taşınma durumu gerçekleştirildikten sonra kurulumu yapılması için tekrar yazısı gerekecektir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Pertevniyal Yerleşkesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan Egzersiz Odası-2'nin kapısı tam kapanmamaktadır. Hasta alımı açısından sorun yarattığından yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.	16.07.2026	Egzersiz Odası-2'nin kapısı kapı menteşe ayarları yapılması suretiyle kapanması sağlanmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Pertevniyal Yerleşkesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Araştırma Merkezine ait ofis ve egzersiz odalarında bulunan mobilya ve egzersiz ekipmanlarının sökülmesi, taşınması ve tekrar kurulumunun yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.	23.07.2026	Pertevniyal Yerleşkesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Araştırma Merkezine ait ofis ve egzersiz odalarında bulunan mobilya ve egzersiz takımlarının sökülmesi taşınması ve tekrar kurulum işlemi yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Yüksekokulumuzun bulunduğu alandaki dış kapı (merdivenlerin bulunduğu alan) kapanmamaktadır. Gereğini rica ederiz. Görsel ektedir.	28.07.2026	Yapmış olduğum inceleme sonucunda dış kapının menteşelerinin kırıldığı ve bunların yenilenmesi ve tekrar ayarları yapılabilmesi için firmaya durum bilgisi verilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
erasmus ofisinde bulunan masa etejeri çekmesinin kilidi kapalı olduğunun açılammaktadır.gerekli desteğin sağlanmasını rica ederim	3.08.2026	Kilitli olan çekmece gerekli müdahale ile açılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Mavi renk ofis sandalyesi tamiri	3.08.2026	Gerekli bakım ve ayar sonucunda Çalışma koltuğunun sırt dayama kısmı çalışır duruma getirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU

MerhabalarBir adet çalışma koltuğumuzun bir tekerleği çıkmış olup, bir misafir koltuğumuzda kullanılamaz durumdadır. Tamirlerinin yapılmasını talep ediyorum.İyi günler dilerim.	5.08.2026	Yabancı Diller Yüksekokulu Ülkü hanımın odasında bulunan çalışma koltuğu ve misafir koltuğunda tekerlek kırığı ve piston arızası yenileriyle değiştirilerek kullanılır durumda teslim edilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
merkezi derslik binası 1. kat koridorunda bulunan pencere camı kırılmış ve çatlaklar meydana gelmiş olup değiştirilmesi gerekmektedir. Fotoğraflar ekteedir.	4.08.2026	1.Kat koridorda bulunan kırık cam firmaya bildirilip sonuç beklenmektedir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Spor Bilimleri Fakültesi 2. katta bulunan ofisimizde pencerelerden birinin kol mekanizmasında arıza bulunmaktadır. Pencere kolu kapatma yönüne çevrilmesine rağmen pencere kapanmamakta ve açık konumda kalmaktadır. Güvenlik ve kullanım açısından gerekli onarımın yapılabilmesi için arızanın değerlendirilerek giderilmesi gerekmektedir.	31.07.2026	Ofis penceresinde bulunan arızalı kapak gerekli ayarlamayla kapanır duruma getirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
B209 nolu odanın Duvarlarının boya ihtiyacı bulunmaktadır, Perdelerinden biri yırtıldığı için değiştirilmesi gerekmektedir.	21.07.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat B - 209 nolu odada bulunan perdenin yırtık olduğu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına iletilip yenisiyle değiştirme gerekliliği olduğu bilgisi verilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Üniversitemizde gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarında Merkezi Derslik Binasında bulunan derslikler kullanılacaktır. (-2. katta bulunan amfiler ve 0. katta bulunan sınıflar) Sınavların sağlıklı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, dersliklerde bulunan öğrenci sıra ve masalarının gerekli kontrollerinin yapılarak gevşek veya hasarlı olanların sağlamlaştırılması giderilmesi hususunda gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılması gereğini arz ederim.	31.07.2026	Merkezi derslik binasında bulunan - 2 katta Amfi-1,2,3 - 0(sıfır) katta bulunan Derslik 1,2,3 ve MF-101,102,103,104,105,106,107,108,109 dersliklerin sınav öncesi tüm kontrolleri yapılarak arızalı durumları giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Fakültemizin 2. ve 3. katındaki dersliklerin pencereleri kapanmamaktadır. Ayarlarının yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.	3.08.2026	2 ve 3 üncü kattaki dersliklerde bulunan arızalı olan pencere kapakları firma tarafından kontrollerinde çoğunun kol içlerinde dişli kırılmaları makas bozuklukları tespit ettiklerini bunların tamiri için ise Yapı İşleri daire başkanlığıyla görüşülerek bir planlama yapılması gerektiği bilgisi verilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Merhabalar Ofisteki perdenin duvara monte edilen bir parçasının yerinden çıkıp diğer kısmının duvarda asılı kalmış olması nedeniyle rüzgardan veya herhangi bir nedenle düşüp bilgisayarına zarar verme ihtimali vardır. Perdenin düzeltilmesini talep ediyorum.İyi günler kolaylıklar dilerim.	11.08.2026	Yaban Diller Yüksekokulu Ülkü hanımın odasında yerinden çıkan stor perde aparatı yerine tekrar sabitlenerek çalışır durumda teslim edilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Odaya yeni taşındığımızdan dolayı stor perdelerin takılması ve Atatürk potresi takılabilmesi için duvara çivi çakılması oda giriş katta numarası c106	10.08.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat C-106 odada bulunan stor perde ve Atatürk Portresi montaj işlemi yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
Oda perdelerinin takılması oda no c 107	11.08.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat C-107 odada bulunan stor perde montajı yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
İnsan toplum bilimlerde zemin katta bulunan vehbi hocanın odasında tavan karoları rüzgardan yerinden çıkmıştır. gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim	14.08.2026	İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesi MY-KO-3 numaralı odada bulunan tavandaki yerinden ayrılan karo tekrar yerine montajı yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
G BLOK 2. KAT BULUNAN SINIFLARDAN YERDE BULUNAN KÜRSÜLERİN KALDIRIMASI DAHA ÖNCE YAZILARAK TALEP EDİLMİŞTİR. DEMİRLERİ KÜFLÜ OLDUĞU İÇİN ÖĞRENCİLERDENDE ŞİKAYET VARDIR. DERSLER BAŞLAMADAN KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA SINIFLARDA KIRIK OTURMA YERLERİ BULUNMAKTADIR. SİRALARIN ALT LARI KIRILMIŞ ÖĞRENCİNİN AYAĞINA DÜŞEBİLİR DERSLER BAŞLAYINCA BUNLARI BİLDİRMEK İSTEDİK TÜM ONARIMLARIN YAPILMASINA İHTİYAÇ BULUNMAKTADIR.	21.07.2026	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi G Blok 2.Kat G-202,203,204,205,206,207 ve 208 numaralı dersliklerde bulunan platformlar kaldırılarak mevcut Yazı tahtalarında aşağı montajı yapılmıştır. Sınıf içerilerindeki olan arızalar giderilerek sınıflar temizlikleri yapıldıktan sonra kullanılır duruma gelecektir.	1.Personel Ad Soyad/İmza Hakan BOR	2.Personel Ad Soyad/İmza Mustafa KAYALIOĞLU
İdari Mali İşler deposundan merkezi araştırma laboratuvarına taşınan ofis malzemelerinin kurulması	12.08.2026	İstemiş olduğunuz kurulum işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza

gerekmektedir.		verilen bilgi doğrultusunda montajlarını istediğiniz ürünlerin tedarik edilen firma tarafından gelinip kurulumu yapılacağı tarafıma bilgi verilmiştir.	Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Yüksekokulumuzun bulunduğu alandaki dış kapı (merdivenlerin bulunduğu alan) kapanmamaktadır. Gereğini rica ederiz. Görsel ektedir.	28.07.2026	Daha önce belirttiğim dış kapının menteşelerinin kırıldığı ve bunların yenilenmesi ve tekrar ayarları yapılabilmesi için firma çalışanları gelmiştir ve gerekli yenileme ve tamirat sonrası da dış kapı arızası giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Pertevniyal Yerleşkesinde yer alan Atatürk Portreleri ve düşen kapı isimliklerinin duvara asılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.	18.08.2026	Pertevniyal yerleşkesinde bulunan 3 adet odaya Atatürk tablosu ve duvara isimlik montajı yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Yüksekokulumuzun bulunduğu alandaki (Yeni Rektörlük) dış kapı (merdivenlerin bulunduğu alan) daha önce tamirati yapılmasına rağmen yeniden bozulmuş olup kapanmamaktadır. Gereğini rica ederiz.	18.08.2026	Yapmış olduğum inceleme sonucunda dış kapının menteşelerinin tekrar kırıldığı ve bunların yenilenmesi yapılabilmesi için firmaya tekrar durum bilgisi verilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Yeni Rektörlük Giriş kelebek kapısının sabitleme kilidinin kopmuş olduğundan dolayı açılıp kapanmasında sıkıntı vardır	17.08.2026	Yapmış olduğunuz arıza bildirimi kapının montajını yapan firmaya iletilmiştir. Geldiklerinde yönlendirme ile gelip kapı arızası giderileceği bilgisi alınmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Kapı göbeğinin değişmesi	24.08.2026	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4. Katta bulunan Burhan Erdemir'in arızalı oda kapı kilidi yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
1. kat B blok b-307 odası karşısı erkek personel tuvaletinde sabunluk kırılmış olup yeni sabunluk takılması hususunda	21.08.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat erkek personel wc de bulunan kırık sabunluk yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
İsim tabelam yapıştırıldığı yerden sürekli düşüyor. Bu konuda destek talep ediyorum.	24.08.2026	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Büşra Barutçu isimliği yerine tekrar yapıştırılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
F blok 1-2-3. kat G blok 1-2. kat bulunan dersliklerdeki platformların başkalarının kaldırılması hususunda	25.08.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi F-103-106-107 , F-201-202-203-204-205-206 , F-301-302-303-304-305-306 numaralı dersliklerde bulunan platformlar kaldırılarak mevcut Yazı tahtalarında aşağı montajı yapılmıştır. Sınıf içerilerindeki olan arızalar giderilerek sınıflar temizlikleri yapıldıktan sonra kullanılır duruma gelecektir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
sandalye ayağı kırık	26.08.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü odasında bulunan memur sandalyesinin kırılmış olan tekerleği yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Pertevniyal Yerleşkesinde yer alan yeni ASM birimine ait pano ve tabloların duvara montajının yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.	26.08.2026	Sağlık Bilimleri Fakültesi Pertevniyal yerleşkesinde istenilen peçetelikler ve panoların montajları yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Z-10 sınıfında bulunan korniş yerinden çıkmış olup başkalarının kaldırılması hususunda	25.08.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi zemin kat Z-10 dersliğinde korniş sarkması düzeltilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Merhaba, Odama tablo asmak için gerekli desteğin sağlanmasını talep ediyorum. Teşekkürler.	28.08.2026	İlahiyat Fakültesi MA-Z-7 numaralı akademisyen odasında duvara tablo montajı yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Erasmus ofisinde bulunan koltukların vidaları gevşemiş olup onarılması gerekmektedir.	28.08.2026	Erasmus ofiste bulunan iki adet misafir koltuğun arızası giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Üniversitemiz Rektörlük binasında bulunan mescit minberinin basamak büyütme işlemi yapılması	28.08.2026	Yeni Rektörlük zemin katta bulunan mescitteki minberin basamak büyütme	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza

gerekmektedir. Konu ile ilgili desteklerinizi rica ederim.lıy çalışmalar.		işlemi yapılmıştır.	Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Fakültemizin koridorlarında bulunan panoların yer değiştirilmesi dekalığımızca talkep edilmektedir konu ile ilgili dekan yardımcınız dr öğr. üyesi devran deniz 2501dahilinde iletişime geçilebilir iyi çalışmalar	10.07.2026	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi F Blok 2. Ve 3. Kattaki panolar istenilen üzere yer değişikliği yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
Denizcilik Fakültesi G-414 numaralı odanın kapı kolu bozuk durumdadır. Gerekli desteğin sağlanmasını talep ederim.	31.08.2026	Denizcilik Fakültesi 414 numaralı odanın arızalı kapı kolu onarılıp sorun giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
			Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU

Başlangıç tarihi	Yapılanlar İşlemler	Takip Eden Personel / İmza	Takip Eden Personel / İmza	Takip Eden Personel / İmza	Takip Eden Personel / İmza	Takip Eden Personel / İmza
Ağustos	Girişin sol tarafındaki çimler biçildi	e	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Girişin sol tarafındaki yabancı otlara tırpan atılarak temizlendi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Girişin sol tarafındaki çardakların budamaları yapıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Girişin sag tarafındaki bitkilerin diplerinin çapalanması yapıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Girişin sag tarafındaki çimler biçildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Mühendisliğin önündeki çimlerin biçilmesine başlanıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Mühendisliğin önündeki çimlerin biçilmesi biti	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Mühendisliğin yürüyüş yollarının yabancı ot temizliği yapıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Mühendisliğin arkasındaki yabancı otlar temizlendi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	ÖYM nin önündeki çimler biçildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Kapalı tenis kortunun yanındaki çimler biçildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	ÖYM nin önündeki sulama tesisatı kontrol edildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	ÖYM nin önündeki yabancı otların temizliği yapıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan

Ağustos	Yeni rektörlük binasının önündeki peyzaj alanı temizlendi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Girişin sağ tarafındaki bitkilerin diplerinin çapalanması yapıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	İdari binanın önündeki saksılar ve dikilen bitkiler gün aşırı sulanıyor	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Bütün sulama tesisatındaki fiskiyeleler kontrol edildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Sağlık binalarının önündeki alan çapalandı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	kapalı tenis kortunun yanındaki çamlığın içi çapalandı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	İstiklal kapısının peyzaj alanı çapalanmaya başlandı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	İstiklal kapısının çapalanma işlemi devam ediyor	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	İstiklal kapısının çapalanma işlemi biti	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	İstiklal kapısının kazıkların sabitleme işlemi yapıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	İstiklal kapısındaki peyzaj alanına yeni bitkiler dikildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	İstiklal kapısındaki saksılar gün aşırı sulanıyor	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Mühendisliğin su tesisatındaki arıza giderildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan
Ağustos	Rektörlük binasının önündeki peyzaj tesisatındaki arıza giderildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza	4.Personel Ad Soyad/İmza	5.Personel Ad Soyad/İmza
		Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer	Mehmet Emin Aslan	Muzaffer Arslan

Arıza - Talep	Başlangıç tarihi	Yapılanlar İşlemler	Takip Eden Personellerin Adları	
ZİRAAT ATM (ESKİ NİZAMİYE YANI) Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak

ÖĞRENCİ KANTİN (İDARİ BİNA) Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
ÖĞRENCİ KANTİN (Fırıntaş) Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MERKEZİ DERSLİK (Sağlık kantin) Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Rektörlük Kırtasiye (Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Vodafone (GSM Şebeke)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Kütüphane Otomat(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Mühendislik Fakültesi Otomat(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Spor Bilimleri Fakültesi Otomat(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Öğrenci Yaşam Merkezi Otomat(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Cafe (Öğrenci Yaşam Merkezi)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Tarım Kredi Kooperatifi (ÖYM)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	1.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Faktör Yapı İnşaat (Merkezi Ders üstü.)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Faktör Yapı İnşaat (Jeneratörler Yanı, AG İçi)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Turkcell (GSM Şebeke)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Öğrenci Ve Per. Ymk (Ablk)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Aile Sağlık Merkezi(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Aile Sağlık Merkezi Ups(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Aile Sağlık Merkezi Su(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak

ÖĞR.KANTİN SU (Rektörlük)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Merkez Derslik (Sağlık Kantin)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Fırıntaş OnYedi Eylül Kantin(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Coffy(Öğrenci Yaşam Merkezi)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Eski Yemkh. Soğuk Su(A Blk)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Eski Yemkh. Sıcak Su(A Blk)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Yeni Öğrenci Ymk. (D blk)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Yeni Yemkh. Soğuk Su (D Blk)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Yeni Yemkh. Sıcak Su (D Blk)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	2.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Ziraat Bankası 2. ATM(Personel Ymk Karşısı)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Sağlık Bil. Fak. -2.Kat Bekleme Alanı Otomat(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MZF-107 Dersliği Yanı Öncü Kat Otomat(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MZF-07 Dersliği Yanı -1nci Kat Otomat(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MZF Yeni Otomat (Yabancı Diller 2.Kat)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
ON ON TIR(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Personel Yemekhanesi Sebil(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Öğrenci Yemekhanesi Sebil (Kadın Tuvalet içi)(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Cami İnşaatı Vinç(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak

Yabancı Diller MYO Sebil 2.Kat Su(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Fuaye Alanı (İdari Bina) Otomat Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
F 106 Yanı (İdari Bina) Otomat Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
D 202 Yanı (İdari Bina) Otomat Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
İş Bankası Otomat Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Pertevniyal Otomat Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Şarj Nizamiye Yanı Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Şarj İdari Bina Önü Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
Şarj Merkezi Derslik -2.Kat Olacak(Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.)	3.08.2026	Sayaç okunmaya gidildi hesaplandı gönderildi.	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MERKEZİ DERSLİK BURAK ALTINDAĞ ODASI 3 LÜ PRİZ ÇEKİLDİ	4.08.2026	MERKEZİ DERSLİK BURAK ALTINDAĞ ODASI 3 LÜ PRİZ ÇEKİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MERKEZİ DERSLİK ERKEK WC KORİDOR AYDINLATMA ARIZASINA BAKILDI	4.08.2026	MERKEZİ DERSLİK ERKEK WC KORİDOR AYDINLATMA ARIZASINA BAKILDI	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
NİZAMİYEDEN MÜHENDİSLİĞE GİDEN DIŞ AYDINLATMA DİREKLERİ YANMIYOR	4.08.2026	NİZAMİYEDEN MÜHENDİSLİĞE GİDEN DIŞ AYDINLATMA DİREKLERİ YANMIYOR	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
İDARİ BİNA TEPE AYDINLATMA KONTROL EDİLDİ	4.08.2026	İDARİ BİNA TEPE AYDINLATMA KONTROL EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
BANÜ TEMALİ ANIT İKİ WALLWASHER ARIZALI	4.08.2026	BANÜ TEMALİ ANIT İKİ WALLWASHER ARIZALI	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
ÇATI TABELA ÜNİDEKİ N HARFİ ARIZALI	4.08.2026	ÇATI TABELA ÜNİDEKİ N HARFİ ARIZALI	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
YABANCI DİLLER NURGÜL SARIÇİÇEK PRİZ ARIZASI	4.08.2026	SİGORTA KALDIRILDI	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
İLETİŞİM MERKEZİ OFİS TABELASI AYDINLATMA ARIZASI	6.08.2026	İLETİŞİM MERKEZİ OFİS TABELASI AYDINLATMA ARIZASI	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
C201 MEMUR ODASININ DÖNÜŞÜMÜ	6.08.2026	C201 MEMUR ODASININ DÖNÜŞÜMÜ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak

KULLANIM DIŐI KALMIŐ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE KULLANIBİLECEK CİHAZLAR	10.08.2026	KULLANIM DIŐI KALMIŐ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE KULLANIBİLECEK CİHAZLAR	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MÜHENDİSLİK KAZAN DAİRESİ MOTOR KONTROL EDİLDİ	14.08.2026	MÜHENDİSLİK KAZAN DAİRESİ KONTROL EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
3 METRE SEYYAR KABLO HAZIRLANDI	21.08.2026	3 METRE SEYYAR KABLO HAZIRLANDI	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
ÖYM TARAFI SOLDAKİ AYDINLATMA DİREĞİ SÖKÜLDÜ	25.08.2026	ÖYM TARAFI SOLDAKİ AYDINLATMA DİREĞİ SÖKÜLDÜ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
GELEN ARIZA TALEBİ ÜZERİNE B207 NOLU ODADA LAMBA DEĞİŐİMİ YAPILDI	17.08.2026	GELEN ARIZA TALEBİ ÜZERİNE B207 NOLU ODADA LAMBA DEĞİŐİMİ YAPILDI	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MERKEZİ DERSLİK BURAK ALTINDAĞ ODASI 3 LÜ PRİZ ÇEKİLDİ	17.08.2026	MERKEZİ DERSLİK BURAK ALTINDAĞ ODASI 3 LÜ PRİZ ÇEKİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
İSMAİL DORU BEY'İ ODA ARIZASI DIŐARDAN OTOMATA MÜDAHALE İLE ÇÇÖZÜLDÜ	17.08.2026	İSMAİL DORU BEY'İ ODA ARIZASI DIŐARDAN OTOMATA MÜDAHALE İLE ÇÇÖZÜLDÜ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
KAPALI SPOR SALONUNDAKİ LEDCİLERE ENERJİ ODASININ YERİ GÖSTERİRLDİ	18.08.2026	KAPALI SPOR SALONUNDAKİ LEDCİLERE ENERJİ ODASININ YERİ GÖSTERİRLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
KÜTÜPHANE BAYANLAR TUVALETİ LAMBA DEĞİŐİMİ YAPILDI.5 ADET LAMBA DEĞİŐİTİRLDİ	18.08.2026	KÜTÜPHANE BAYANLAR TUVALETİ LAMBA DEĞİŐİMİ YAPILDI.5 ADET LAMBA DEĞİŐİTİRLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
KAPALI SPOR SALONU JENERATÖR YAKITI KONTROL EDİLDİ	19.08.2026	KAPALI SPOR SALONU JENERATÖR YAKITI KONTROL EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŐİF MF 101 NOLU SINIF KEŐİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŐİF MF 101 NOLU SINIF KEŐİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŐİF MF 102 NOLU SINIF KEŐİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŐİF MF 102 NOLU SINIF KEŐİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŐİF MF 103 NOLU SINIF KEŐİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŐİF MF 103 NOLU SINIF KEŐİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŐİF MF 104 NOLU SINIF KEŐİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŐİF MF 104 NOLU SINIF KEŐİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŐİF MF 105 NOLU SINIF KEŐİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŐİF MF 105 NOLU SINIF KEŐİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŐİF MF 106 NOLU SINIF KEŐİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŐİF MF 106 NOLU SINIF KEŐİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŐİF MF 107 NOLU SINIF KEŐİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŐİF MF 107 NOLU SINIF KEŐİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak

SINAV YERLERİ KEŞİF MF 108 NOLU SINIF KEŞİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŞİF MF 108 NOLU SINIF KEŞİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
SINAV YERLERİ KEŞİF MF 109 NOLU SINIF KEŞİF	19.08.2026	SINAV YERLERİ KEŞİF MF 109 NOLU SINIF KEŞİF	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
PEYZAJ ODASI YANI ALANDAKİ KABLO KOPARILMIŞ MÜDAHALE EDİLDİ	19.08.2026	PEYZAJ ODASI YANI ALANDAKİ KABLO KOPARILMIŞ MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
ÖMER SEYFETTİN C219 ARIZA MÜDAHALE EDİLDİ	21.08.2026	ÖMER SEYFETTİN C219 ARIZA MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
ÖYM ÜST YENİ KANTİN YERİ İÇİN KABLO VE TEMİZ SU GÜZERGAHI KONTROLÜ	24.08.2026	ÖYM ÜST YENİ KANTİN YERİ İÇİN KABLO VE TEMİZ SU GÜZERGAHI KONTROLÜ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
1. KAT KAÇAK AKIM RÖLESİ AÇMA YAPMIŞ MÜDAHALE EDİLDİ	25.08.2026	1. KAT KAÇAK AKIM RÖLESİ AÇMA YAPMIŞ MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
ÖMER SEYFETTİN TEK LİNYENİN ÜZERİNE BAĞLANAN CİHAZ FAZLA OLDUĞUNDAN SİGROTA ATMIŞ	25.08.2026	ÖMER SEYFETTİN TEK LİNYENİN ÜZERİNE BAĞLANAN CİHAZ FAZLA OLDUĞUNDAN SİGROTA ATMIŞ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
TEDAŞ ELEKTRİĞİ KESTİĞİNDEN DEVREYE GİRMEYEN İDARİ BİNA JENARATÖRÜNE MÜDAHALE EDİLDİ	26.08.2026	TEDAŞ ELEKTRİĞİ KESTİĞİNDEN DEVREYE GİRMEYEN İDARİ BİNA JENARATÖRÜNE MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
TEDAŞ ELEKTRİĞİ KESTİĞİNDEN DEVREYE GİRMEYEN MERKEZİ DERSLİK JENARATÖRÜNE MÜDAHALE EDİLDİ	26.08.2026	TEDAŞ ELEKTRİĞİ KESTİĞİNDEN DEVREYE GİRMEYEN MERKEZİ DERSLİK JENARATÖRÜNE MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
D-202 BİLGİSAYAR LABORATUVAR ELEKTRİK DATA TESİSATI SÖKÜLDÜ	28.08.2026	D-202 BİLGİSAYAR LABORATUVAR ELEKTRİK DATA TESİSATI SÖKÜLDÜ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
IBBF ÇAY OCAĞINI GELEN ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE EDİLDİ	28.08.2026	IBBF ÇAY OCAĞINI GELEN ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
MERKEZİ DERSLİK CAMİ İNŞAATINDA ELEKTRİK YOK DİYE ÇAĞRILDIK MÜDAHALE EDİLDİ	26.08.2026	MERKEZİ DERSLİK CAMİ İNŞAATINDA ELEKTRİK YOK DİYE ÇAĞRILDIK MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
D-202 BİLGİSAYAR LABORATUVAR ELEKTRİK DATA TESİSATI SÖKÜLDÜ	27.08.2026	D-202 BİLGİSAYAR LABORATUVAR ELEKTRİK DATA TESİSATI SÖKÜLDÜ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak
PERTEVNİYAL ARIZALARA MÜDAHALE EDİLDİ	26.08.2026	PERTEVNİYAL ARIZALARA MÜDAHALE EDİLDİ	Mahmut Kılıç	Korhan Muhammet Kıvrak

Sıra No	Arıza - Talep	Talep Eden Kişi/Birim	Başlangıç tarihi	Ayama	Yapılanlar /İyileşir	Bitti tarihi
1	7526	Ersin Yılmaz	Kontrol edildi	Yapılan kontrollerde arıza bulunamadı. İşin bitirilmesi için işçilerin gıda alanına geçip çalışması sağlandı.		
2	7483	Talip Murt	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
3	İşin devamı kumanda	Su hattının kumanda	tespit edildi	arıza giderildi		
4	7480	Özkan Kaya	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
5	7540	İbrahim Önder	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
6	7557	Emrehan Tunc	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
7	Spor alanındaki arıza olan hidrofor pompalarının tamiri için	hidrofor pompalarının tamiri için	tespit edildi	söküm işlemleri yapıldı		
8	İkinci spor alanı	Çiller pompaları arızası	İşin devamı	İşleri yapıldı		
9	7407	Burak Sarıfış	Kontrol edildi	Su sınırları tesviye edildi. Olmadığı tespit edildi. İşin devamı için işçilerin gıda alanına geçip çalışması sağlandı.		
10	7460	Harun Erten	Kontrol edildi	Su sınırları tesviye edildi. Olmadığı tespit edildi. İşin devamı için işçilerin gıda alanına geçip çalışması sağlandı.		
11	İdari bina hidrofor pompalarının tamiri için	hidrofor pompalarının tamiri için	tespit edildi	söküm işlemleri yapıldı		
12	İdari bina hidrofor pompalarının tamiri için	hidrofor pompalarının tamiri için	tespit edildi	söküm işlemleri yapıldı		
13	Spor alanındaki hidrofor pompalarının tamiri için	hidrofor pompalarının tamiri için	tespit edildi	söküm işlemleri yapıldı		
14	İkinci spor alanı	Çiller pompaları arızası	İşin devamı	İşleri yapıldı		
15	7573	Özkan Kaya	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
16	İkinci spor alanı	Çiller pompaları arızası	İşin devamı	İşleri yapıldı		
17	7543	Özkan Kaya	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
18	7597	Nejdet Kaya	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
19	7625	Ersin Yılmaz	Kontrol edildi	Arıza giderildi		
20						
21	İkinci spor alanı	Çiller pompaları arızası	İşin devamı	İşleri yapıldı		


Sıra No	Arıza - Talep	Talep Eden Kişi/Birim	Başlangıç tarihi	Asama	Yapılanlar İşlemler	Bitiş tarihi
1	7401	Beyaz Akıntı	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
2	7389	Yakup Ercek	Kontrol edilerek	Fence'den çıkan yağmur suyu drenajı için tıkanıklık giderildi	7401	
3	7392	Foat Akın	Kontrol edilerek	Alfalfa'da bulunan sifon kapatıldı	7401	
4	7390	Gökhan Özkan	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
5	7371	Beyaz Akıntı	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
6	7400	Yakup Ercek	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
7	7402	Ersin Yılmaz	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
8	7386	Yunus Emre Akıncı	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
9	7410	Mehmet Akın	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
10	7426	Abdullah Akın	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
11	7444	Yakup Ercek	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
12	7430	Çağrı Özak	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
13	7456	Tekir Yılmaz	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
14	7427	Buket Gökçe	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
15	7421	Ersin Yılmaz	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
16	7419	Ersin Yılmaz	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
17	Yeni kap. vana'nın içinde	Yeni kap. vana'nın içinde	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
18	Muslukta dışarıya	Muslukta dışarıya	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
19	7451	Yunus Emre Akıncı	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
20	7482	Tekin Özalp	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	
21	Arıza'da drenaj sistemi	Arıza'da drenaj sistemi	Kontrol edilerek	Fence'de drenaj hattı tıkanıklığı giderildi	7401	

Murat 14

Sıra No	Arıza - Talep	Talep Eden Kişi/Birim	Başlangıç tarihi	Aşama	Yapılanlar İşlemler	Bitiş tarihi
1	7636	Talip Murat	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde pompaların arıza yapması nedeniyle su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
2	7634	Murat Beyen	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
3	7575	Murat Beyen	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
4	Kapalı spor salonu iletkenlikleri arızası	İletkenlikler arızası	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
5	7652	Borat Ertürk	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
6	7648	Seda Aksoy	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
7	Polisler arızası	Polisler arızası	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
8	MURAT DÖNÜŞÜ	Kontrol edildi	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
9						
10	Genel Soruşturma	Genel Soruşturma	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
11	Murat Taz	Emrah Büyüktepe	Kontrol edildi	Genel Soruşturma	Sistemde su debisi azaldı. Kontrol edildi ve su debisi normale döndü.	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Kanıtlar 3: Görsel Kanıtlar

Mekanik Klima İşleri








Elektrik Görsel Kanıtlar













Mobilya Bakım İşeri Görsel Kanıtlar







Peyzaj Bakım İşleri İle İlgili Görsel Kanıtlar

