

## MART AYI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU


	Gelen Talep sayısı	Tamamlanan Talep S.	Malzeme Eksikliğinden Dolayı Sıraya Alınan Talep S.	Personel Eksikliğinden Dolayı Gerçekleşmeyen Talep S.
İnşaat Bakım Onarım	5	0	0	5
Elektrik-Elektronik	39	26	13	0
Mekanik-Klima	23	23	0	0
Mobilya Kapı -Pencere	35	35	0	0
<b>Toplam</b>	<b>102</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>5</b>

### Grafik Değerleri


Bakım ve Onarım Personellerimizin Talepler Dışında Ayrıca Rutin Olarak Yürüttükleri Olmazsa Olmaz Önemli Diğer Görevlerde Aşağıda Verilmiştir

Tamamlanan Talep oranı	84	Elektrik -Elektronik	Mekanik-Klima	Peyzaj Grubu
Malzeme Eksikliğinden Dolayı Sıraya Alınan Talepler Oranı	13	Sayıları 70 i bulan Elektrik Sayaçlarının okunması, Su sayaçlarının Okunması, Jenaratör bakımlarının yapılması ve yakıt takfiyelerin takip edilmesi ,enerji ups takip edilmesi ,alarm sistemlerinin kontrolü, otomasyonun sistemlerinin takibi, servislerin takip edilmesi gibi talepler oluşmadan rutin olarak işler yapılmaktadır.	Havuz ısıtma pompalarının bakımı, havalandırma sistemlerinin bakımı, Kazan dairesi ısıtma ve soğutma kontrolleri, servislerin takibi, otomasyon sistemlerinin takip edilmesi ve klimaların takibi gibi talepler oluşmadan rutin olarak bakılan işler yapılmaktadır.	Merkez Yerleşke Alanı ve diğer yerleşkelerimiz dahil olmak üzere tüm peyzaj larında çim biçme ağaç budama ,sulama işleri ve daha bir çok peyzaj işinin talep gelmeden rutin olarak planlanıp yapılmaktadır.
Personel Eksikliğinden Dolayı Gerçekleşmeyen Talepler Oranı	5	Periyodik olan Yapılan Bakım Onarımların Sayılarıyla Grafik Değerleri		
		Elektrik -Elektronik	Mekanik-Klima	Peyzaj Grubu
		76	70	93


### MART AYI GELEN TALEPLERİN GENEL DEĞERLENDİRME GRAFİĞİ



### MART AYI PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞLERİN GENEL DEĞERLENDİRME GRAFİĞİ



### 2026 Yılı Aylara Göre Taleplerin Genel Toplam Oranları



**Kanıtlar 1: Übys'den Talepler**

Sıra-No	Gereççe	İşle İlgili Açıklama Faaliyet	Takip Eden Ekip	Talep Tarihi	Talep Durumu
1	Öğrenci Yaşam Merkezi A-Blok'ta yer alan asansör servisi dışı konumuna geçmiş olup çalışmamaktadır. Gereğini bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Asansör Elektrik ve Elektronik	2.03.2026	Talep Gerçekleşti
2	Öğrenci Yaşam Merkezi A-Blok giriş katında yer alan Erkek tuvaletinde ekte görseli bulunan musluk çalışmamaktadır. Gereğini bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.	İşlem Bitti, batarya çalışır hale getirildi	Mekanik-Klima	2.03.2026	Tamamlandı
3	Fakültemiz Dekanlık binası 2. kattaki öğretim üyesi ofislerine kablolu internet bağlantısı çekilmesi gerekmektedir.	İşlem Bitti, ilgili iki odaya Önder beyin yardım ulaştık , ofis deki hocalar bize de taleplerini ilettiler . Odadaki data prizlerini hocalara gösterdik . Odalarında data hatlarının olduğu gösterildi (Örnek foto ekte görülmekte) .Ayrıca Koridorda ki çalışmamız esnasında bizde yeni talep istekleri olan Diğer tüm hocalara taleplerini tek talep halinde toplu şekilde değil ayrı ayrı iletmeleri gerektiği bilgisi verildi.	Elektrik ve Elektronik	2.03.2026	Tamamlandı
4	Bilgi işlem odamızda klima ısıtmıyor.	İşlem Bitti, fancoil otomatik vana devre dışı bırakılıp ısıtma tekrardan devreye alındı	Mekanik-Klima	2.03.2026	Tamamlandı
5	Pertevniyal yerleşkesinde yer alan üst pencere kapanmamaktadır. İyi çalışmalar.	İşlem Bitti, Pertevniyal yerleşkesinde yer alan üst kat ara pencerenin kapanmayan kapak üstü düşer kapak gerekli tamirat sonucunda çalışır duruma getirilip kapatılmıştır.	Mobilya Bakım	2.03.2026	Tamamlandı
6	G110 numaralı odanın kapı kilidi bozuk olduğu için kitlenemiyor ve odanın aydınlatma sisteminde sorun var.	İşlem Bitti, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi G-110 numaralı odanın kilidi değiştirilip çalışır durumda teslim	Mobilya Bakım	3.03.2026	Tamamlandı

		edilmiştir.Aydınlatma sistemi sorunu için elektrik bölümüne yazarsanız sorununuz kısa sürede halolabilir.			
7	Yüksekokulumuzda Cambridge Linguaskill sınav merkezi afişleri asılacak olup çerçeve montajı için destek talep etmekteyiz. İyi çalışmalar.	İşlem Bitti, Yabancı Diller Yüksekokulu Cambridge Linguaskill sınav merkezi afişi istenilen yere montajı yapılmıştır.	Mobilya Bakım	3.03.2026	Tamamlandı
8	Klima arıza	İşlem Bitti, klima kilitlendiği için müdahale edilemez hale geldi kilit düzeltilip aktif hale getirildi	Mekanik-Klima	3.03.2026	Tamamlandı
9	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlık Binasında yer alan G-110 numaralı ofisimizin kapısının kulbunun bozuk olması nedeniyle kilitlerken ve kilidi açarken sorun yaşamaktayız. Ofiste malzemelerin olması ve kapıların kilitlenememesi sebebiyle durum tehlike oluşturmaktadır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.	İşlem Bitti, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi G-110 numaralı odanın kilidi değiştirilip çalışır durumda teslim edilmiştir.	Mobilya Bakım	3.03.2026	Tamamlandı
10	G BLOK 2. katta bulunan 202-208 arası kodlu sınıflar da yerde bulunan kürsülerin kaldırılması işleminin yapılması gerekmektedir. 3. kattan kaldırıldığı gibi	Teknik Destek Verildi, Fakültenizin istemiş olduğu dersliklerdeki platformların kaldırılması ve akabinde diğer işlemler sırasında ders yapan diğer sınıfları etkileyeceği düşüncesiyle istenilen işlerin okulların kapanmasından sonra yapılması daha uygun olacaktır.	Mobilya Bakım	3.03.2026	Tamamlandı

11	<p>Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda bulunan ses sistemi amfilerinden birinin bağı olduğu hat, kısa devre nedeniyle sürekli sigorta attırmaktadır. Yapılan kontrollerde ilgili amfi devre dışı bırakıldığında sigorta atma sorunu geçici olarak durmuş ve sistemin geri kalanıyla günü kurtarmak mümkün olmuştur.</p> <p>Ancak; Devre dışı kalan amfi nedeniyle ses sisteminde performans kaybı yaşanmaktadır. Kısa devrenin amfiden mi yoksa tesisat hattından mı kaynaklandığının tespiti gerekmektedir. Söz konusu arızalı amfi ve bağı olduğu elektrik hattının kontrol edilerek gerekli onarımın yapılmasını arz ederim.</p>	<p>İşlem Bitti, Müdahale için Tekniker Murat Beyle görüşüldü. amfinin tekrar çalıştığı, şuan için sorun olmadığı bilgisi alındı. İyi çalışmalar.</p>	Elektrik ve Elektronik	3.03.2026	Tamamlandı
12	<p>Öğrenci Yaşam Merkezi (Eski SKS) içerisinde bulunan koordinatörlüğümüzün ofis kapısının kulbu çıkmaktadır. Düzeltmesini talep ediyoruz. Arz ederim.</p>	<p>İşlem Bitti, İletişim Fakültesi kalite koordinatörlüğü ofis kapısının çıkan kolu tekrar yerine sabitlenmiştir.</p>	Mobilya Bakım	3.03.2026	Tamamlandı
13	<p>Fakültemiz 1.kat idari ofisine internet hattı çekilmesini rica ederim.</p>	<p>Sıraya Alındı</p>	Elektrik ve Elektronik	3.03.2026	İşleme Alındı

14	<p>Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda devam eden ısınma ve klima problemi nedeniyle salonun kullanım konforu olumsuz etkilenmektedir.</p> <p>Konuyla ilgili olarak Kltr Teknik birimi personeli, Yapı İşleri birimi ile telefon Őfahi olarak iletiŐime gemiŐ ve sorunun giderilmesi noktasında koordineli bir Őekilde yardımcı olmaya alıŐmaktadırlar. Ancak, arızanın giderilmesine ynelik srecin resmiyet kazanması ve sistem zerinden arıza kaydı oluŐturulması amacıyla bu destek talebinin aılması gereĐi hasil olmuŐtur.</p> <p>Salonun etkinlik takviminde aksama yaŐanmaması adına, klima sistemindeki arızanın ivedilikle incelenerek gerekli onarım alıŐmalarının baŐlatılmasını talep ediyoruz.</p>	İŐlem Bitti, arıza giderildi	Mekanik-Klima	4.03.2026	Tamamlandı
15	<p>Merhabalar, SaĐlık Bilimleri Fakltesi Merkezi Derslik zemin katta bulunan E-11 numaralı HemŐirelik Temel EĐitim Laboratuvarı isimli dersliĐin klimaları iki haftadır alıŐmamaktadır, klimalar aık gzkyor fakat ısıtmıyor. Derslik hafta ileri aktif olarak kullanılmakta olup tamiri rica olunur. TeŐekkrler.</p>	İŐlem Bitti, klima mod akıŐması yznden arızaya dŐmŐtr modlar ısıtmaya alınıp devreye alınmıŐtır	Mekanik-Klima	4.03.2026	Tamamlandı
16	<p>Fakltemiz Dekan Yardımcısı Ersan SARIKAHYA'nın, ŐĐrenci YaŐam Merkezi B Blok'ta bulunan odasının kapı kolu arızalıdır. Ayrıca odadaki klima da alıŐmamaktadır.</p> <p>Gerekli bakım ve onarım iŐlemlerinin yapılması hususunda gereĐini arz ederim.</p>	İŐlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım	4.03.2026	Talep GerekleŐti

17	Fakültemiz Merkezi dersliklerde bulunan Amfi 1 dersliğinde klima sistemi çalışmamaktadır. Ders esnasında ortam sıcaklığı nedeniyle eğitim süreci olumsuz etkilenmektedir. Klimanın kontrol edilerek gerekli bakım/onarım işlemlerinin yapılması hususunda destekleriniz talep edilmektedir.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mekanik-Klima	4.03.2026	Talep Gerçekleşti
18	Başkanlığımıza ait mobilya deposunun arızalı kilidinin değiştirilmesi ile deponun girişine uzak konumda bulunan elektrik anahtarının giriş kısmına alınması hususunda gereğini arz ederim.	İşlem Bitti, İdari ve Mali İşler Daire başkanlığının mobilya deposunun arızalı kilidi değiştirilip kullanılabilir durumda teslim edilmiştir.	Mobilya Bakım	4.03.2026	Tamamlandı
19	Uygulamalı bilimler fakültesi öğrenci işlerindeki dolabın acil olarak tamir edilmesi gerekmektedir.	İşlem Bitti, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrenci işlerinde bulunan dolabın tamiraty yapılp sağlamaştırılmıştır.	Mobilya Bakım	5.03.2026	Tamamlandı
20	Petek ısıtma yapmıyor ve soğuk hava veriyor	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mekanik-Klima	5.03.2026	Talep Gerçekleşti
21	SBF Merkezi FTR laboratuvarındaki çamaşır makinasının ara kablosunun kafasını almışlar kimin aldığı bilinmiyor ve resimler ektedir açıl yapılmasını talep ediliyor.	İşlem Bitti, Takıldı sorun giderildi.	Elektrik ve Elektronik	5.03.2026	Tamamlandı
22	İlahiyat Fakültesi binasından bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ait laboratuvardaki eşyalar farklı bir yere taşınacağından masaların ve duvara monte ders tahtasının sökülmesi gerekmektedir.	İşlem Bitti, İlahiyat Fakültesinde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimlerine ait laboratuvardaki taşınma işlemi için istenilen yardım şimdilik yer değişikliğinin olmaması sonucunda iptal edilmiştir	Mobilya Bakım	5.03.2026	Tamamlandı
23	Başkanlığımız mobilya deposunun diğer ucunda bulunan elektrik anahtarının giriş kapısına taşınması hususunda gereğini arz ederim. Not: mevcut elektrik anahtarının yeriyile taşınması gereken yer arasında 25 metre mesafe var	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	6.03.2026	İşleme Alındı

24	Dekan Yrd.Doç.Dr.Ersan SARIKAHYA' nın öğrenci yaşam merkezi b bloktaki odasındaki klima çalışmamaktadır,iyi çalışmalar.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mekanik-Klima	6.03.2026	Talep Gerçekleşti
25	Yeni Rektörlük asansör tavanının lambası yanmamaktadır. Rektör hocamız sorunun giderilmesi talimatını vermiştir. Gereğini arz ederim.	İşlem Bitti, İnşaat şirket yetkilisine (Mustafa bey) konu iletildi ,onaracaklarını beyan etti.	Elektrik ve Elektronik	6.03.2026	Tamamlandı
26	kapı kilit tamiri	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 2.Kat C-311 numaralı odanın kapı kilidi arızası yenisi ile değiştirilip kapı sorunu giderilmiştir.	Mobilya Bakım	6.03.2026	Tamamlandı
27	Öğrenci yaşam merkezi A blokta yer alan asansör boşluğunun aydınlatma ışığı açık kalmıştır.Gereği için bilgilerinize.İyi çalışmalar dileriz	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Asansör Elektrik ve Elektronik	6.03.2026	Talep Gerçekleşti
28	PERDE YERİ ARIZASI	İşlem Bitti, Şoförler odasında bulunan stor perdenin yerinden çıkan bağlantı aparatı yerine tekrar sabitlenerek çalışır durumda teslim edilmiştir.	Mobilya Bakım	6.03.2026	Tamamlandı
29	Fakültemiz Dekanlık katı Dekan Odasına televizyon montajı yapılması için 10 m uydu kablosuna ve 12 m elektrik kablosuna ihtiyacımız vardır. Temin edilmesi ve TV montajı yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	9.03.2026	İşleme Alındı
30	Odamızdaki pencerelerden biri tam kapanmamaktadır, pencere tam yerleşmediğinden rüzgarlı havalarda kendiliğinden açılıyor. Gereklili bakımların yapılması hususunda destek talep eder, iyi çalışmalar dilerim.	İşlem Bitti, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ofisinde bulunan kapanmayan pencere kapağı gerekli bakım sonucu çalışır duruma getirilmiştir.	Mobilya Bakım	9.03.2026	Tamamlandı
31	Fakültemiz 14 nolu derslikteki hareketli ders tahtası hareket etmemektedir.	Teknik Destek Verildi, Fakülteniz 14 nolu derslikteki hareketli ders tahtasının çelik halatının kopması ve tamiri söz konusu olmadığı için alternatif kullanım olması açısından tahtaların yanyana montajı oluru için görüş	Mobilya Bakım	9.03.2026	Tamamlandı

		alındıktan sonra tekrar işlem yapılabilir.			
32	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri UBF-G114 nolu odanın Kapısı kilitlenmemektedir ilgili arızanın giderilmesi gerekmektedir.	İşlem Bitti, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi G-114 numaralı oda kapısının arızalı kilidi yenisiyle değiştirilip sorun giderilmiştir.	Mobilya Bakım	9.03.2026	Tamamlandı
33	Nazım Hikmet Konferans Salonunda geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz ısınma-klima problemi devam etmektedir. Cuma günü gerçekleşecek olan önlük giydirme programında salon aktif kullanılacaktır. Ayrıca bugün cuma günü için öğrenciler prova alacaktır.Acil şekilde destek beklemekteyiz.	İşlem Bitti, gaz kaçağı tespit edilen dış ünitelerin gaz basımı yapılmıştır	Mekanik-Klima	10.03.2026	Tamamlandı
34	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait turuncu okuma salonunun sensörlü kapı bakımının yapılması hususunda gereğinin yapılmasını talep etmekteyiz.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	10.03.2026	İşleme Alındı
35	C blok Kadın personel tuvaleti	İşlem Bitti, yapılan kontrolde klozette sızıntı olduğu ve iki adet musluğun arızalı olduğu görüldü değişimler yapıldı arızalar giderildi.	Mekanik-Klima	10.03.2026	Tamamlandı
36	E37 nolu derslikte hoca bilgisayarı ve projeksiyon cihazlarında elektrik akımı bulunmamaktadır.	İşlem Bitti, Müdahale edildi düzeltildi ( Aynı anda 3 sınıfın projektörlerinde sorun tespit edildi) . (Sorun; ilgili kaçak akımın açma yapması) (Nedeni tespit edilemedi)	Elektrik ve Elektronik	10.03.2026	Tamamlandı
37	Merkezi derslik binası E-33 Atölyesinde bulunan hoca bilgisayarı aniden kapanmıştır. Yaptığımız kontrolde priz çalışmadığı tespit edilmiştir. Kontrol edilmesini rica ediyoruz.	İşlem Bitti, Müdahale edildi düzeltildi ( Aynı anda 3 sınıfın projektörlerinde sorun tespit edildi) . (Sorun; ilgili kaçak akımın açma yapması) (Nedeni tespit edilemedi)	Elektrik ve Elektronik	10.03.2026	Tamamlandı

38	UBF- G 114 no' lu odanın kapısı zor kapanmaktadır.	İşlem Bitti, Uygulamalı Bilimler Fakültesi G-114 numaralı kapının kapı fitilleri alınarak sorun çözüme ulaşmıştır.	Mobilya Bakım	10.03.2026	Tamamlandı
39	Fakültemizde daha önce bilgisayar laboratuvarı olarak kullanılan, şu anda sınıf olarak kullanılan dersliğimizde (D31) öğretim elemanı masasına ve projeksiyon cihazına elektrik gitmemektedir. Bu nedenle derslerin işlenmesinde aksama yaşanmaktadır. Konunun incelenerek gerekli onarımın yapılması hususunda destek sağlanmasını arz ederim.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Elektrik ve Elektronik	10.03.2026	Talep Gerçekleşti
40	Bandırma MYO Lab - 2 41 adet PC nin bulunduğu Lab -2 de elektrik arızası yüzünden tüm PC ler çalışmıyor.	İşlem Bitti, "Lab 2'yi besleyen K otomat (sigorta)kaynaklı olduğu görüldü, (EK'de ki videoda da görüldüğü üzere) düzeltildi, yarım saat beklendi arıza tekrar etmedi. (Arıza'nın bir süre sonra tekrar ettiği, bilgisi alındığından, öğleye kadar Lab'da tüm bilgisayarlar açık bırakıldı, takip ediliyor...). (Bilgi: Bu talep Bandırma MYO dan "Lab 2" ile ilgili gelen ilk taleptir)	Elektrik ve Elektronik	10.03.2026	Tamamlandı
41	Fakültemiz zemin kat kız öğrenci tuvaletinde şifon çalışmamaktadır.	İşlem Bitti, arızalı olan şifon tamiri yapıldı	Mekanik-Klima	11.03.2026	Tamamlandı

42	<p>Sayın Yetkili, İyi günler,</p> <p>Denizcilik Fakültesi G414 numaralı GMDSS laboratuvarımızda bir adet konsol sisteme bağlı değildir. Konu hakkında bilgi işlemden destek alındı fakat onlar yapı işleri tarafından ethernet ve güç kablosunun çekilmesi gerektiğini belirttiler. Switchden konsola ethernet kablosu ve güç kablosu çekilmesi için yardımlarınız beklenmektedir.</p> <p>Saygılarımla, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü</p>	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	11.03.2026	İşleme Alındı
43	Söküm ve Montaj işleri	Teknik Destek Verildi, Taşınma işleminde herhangi söküm ve montaj işlemi olmadığı için kendilerine bilgi verilmiştir.	Mobilya Bakım	11.03.2026	Tamamlandı
44	Merhaba, kullandığım sandalyenin tekerleği çıktı bu sebeple sandalyenin tamir edilmesini talep ediyorum. Kolaylıklar dilerim.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım	11.03.2026	Talep Gerçekleşti
45	Fakültemiz Derslik 5, Derslik 13 ve Dekanlık Toplantı Odasında projeksiyonlarda görüntü alma problemleri yaşanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personellerinin yaptığı inceleme sonucunda sorunun statik elektrik nedeniyle olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle kablolarda gerekli değişikliklerin yapılması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	11.03.2026	İşleme Alındı
46	G110 numaralı odanın aydınlatma sisteminde sorun var.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	12.03.2026	İşleme Alındı
47	Pano Montajı	İşlem Bitti, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.Kat C-Blok katına idari personel için duyuru panosu montajı yapılmıştır.	Mobilya Bakım	12.03.2026	Tamamlandı

48	Fakültemiz 2-1 dersliğinde Projeksiyondan gelen hdmi kablonun 1 tanesi arızalı temin edilmesi gerekmektedir.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	12.03.2026	İşleme Alındı
49	Fakültemiz 2-2 ve 2-3 dersliğinde masadaki hdmi girişi aktif çalışıyor. Diğer kablonun ucu arızalı değişim gerekiyor.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	12.03.2026	İşleme Alındı
50	Fakültemiz 3-3 dersliğinde masadaki üstündeki porttaki HDMI kablosu için Masadaki hdmi girişi aktif çalışıyor. Diğer kablonun ucu arızalı değişim gerekiyor. Yine 3-3 dersliğinde diz üstü HDMI kablo için, Masadaki hdmi girişi aktif çalışıyor. Diğer kablonun ucu arızalı değişim gerekiyor.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	12.03.2026	İşleme Alındı
51	Fakültemiz 3-5 dersliğindeki Masadaki hdmi girişi aktif çalışıyor. Diğer kablonun ucu arızalı değişim gerekiyor.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	12.03.2026	İşleme Alındı
52	Yeni Rektörlük yangın alarm sistemi uyarı alarmı vermektedir. Gereğini arz ederim	İşlem Bitti, Ses Oda daki sismik algılama cihazından gelmektedir uyarı sesi kesildi. Konu inşaat firmasının yetkililerine iletildi.	Elektrik ve Elektronik	12.03.2026	Tamamlandı
53	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında bulunan Turkuaz ve Lacivert Okuma salonlarının kliması çalışmamaktadır. İlgilenilmesi hususunu rica ederim.	İşlem Bitti, arızaya düşen klima santrali arızası düzeltildi.	Mekanik-Klima	12.03.2026	Tamamlandı
54	Eski şoförler odası yanındaki odada elektrik bulunmaması	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	12.03.2026	İşleme Alındı
55	Merhabalar, Fotoğrafta görüldüğü üzere sandalyemin ayaklarından birisi yerine oturulmuyor. Tamirini ya da başka bir ayak ile değiştirilmesini talep ediyorum. İyi çalışmalar	İşlem Bitti, İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesi Arş.Gör.Selim Çolak'a ait çalışma koltuğunun kırılan tekerleği yenisiyle değiştirilmiştir.	Mobilya Bakım	13.03.2026	Tamamlandı

56	İlahiyat Fakültesi binasından bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ait laboratuvardaki eşyalar farklı bir yere taşınacağından masanın ve duvara monte ders tahtasının sökülmesi gerekmektedir. İşlemler sırasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Taşınır Kayıt Yetkilisi Özlem ÖZKAN da orada olacaktır bu nedenle kendisine ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verilmesi hususunda; (0534 326 94 61)	İşlem Bitti, İlahiyat fakültesi binasında bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültesine ait laboratuvardaki masa ve yazı tahtası sökülerek kendi diğer laboratuvarına taşınmıştır.	Mobilya Bakım	16.03.2026	Tamamlandı
57	Mobilya Kurulumu	İşlem Bitti, Rektörlük katında istenilen masa söküm ve kurulum işlemi yapılmıştır.	Mobilya Bakım	16.03.2026	Tamamlandı
58	Başkanlığımıza ait bir ofiste bulunan petekte ısıtma sorunu bulunmakta olup ilgili sorunun çözülmesi hususunda gereğini arz ederim.	İşlem Bitti, fancoil motorunda ve elektrik aksamında olan sorunlar çözülüp ısıtma sorunu giderildi	Mekanik-Klima	16.03.2026	Tamamlandı
59	Kapı dili yerine oturmuyor kapı zor kapanıyor	İşlem Bitti, Personel daire başkanı Ali bey'in oda kapısını arızalı kilidi gerekli bakımlar yapılarak sorun giderilmiştir.	Mobilya Bakım	16.03.2026	Tamamlandı
60	Kapının kolunun kırılması	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım	16.03.2026	Talep Gerçekleşti
61	Yüksekokulumuzda bulunan elektrik sigortasında ekte sunulan fotoğrafta da gösterildiği gibi en alt sağdaki şartel atmış ve kaldırılamıyor. Bir kaç odanın aydınlatması çalışmıyor. Gerekli işlemlerin yapılması hususunda destek talep edilmektedir. İyi çalışmalar...	İşlem Bitti, Ekde fotosu bulunan dinlenme odasında ki elektrikli ısıtıcı (UFO) aşırı ısınma eşiğini aşmasına rağmen kendini kapatmamaktadır ve arızalıdır ,tamiri veya değişimi gerekli. Kullanılmaması gerektiği bilgisi verildi.	Elektrik ve Elektronik	17.03.2026	Tamamlandı
62	Başkanlığımız ofisinde bulunan petekte elektrik fişi bulunmadığından ilgili sorunun çözülmesi hususunda gereğini arz ederim.	İşlem Bitti, Erkek fiş Gökhan beyle beraber takıldı.	Elektrik ve Elektronik	17.03.2026	Tamamlandı

63	Fakültemiz zemin kat ve 1.katta yer alan erkek öğrenci lavobolarında el yıkama muslukları arızalıdır.	İşlem Bitti, arızalı olan bataryalar için biriminiz olarak idari mali işler tarafından batarya alımı için talepte bulunmanız gerek bataryalar alındıktan sonra montaj için tekrardan talep açmanız gerekecek	Mekanik-Klima	18.03.2026	Tamamlandı
64	Yeni rektörlük binası 1. katta bulunan yüksekokumuza girişlerin sağlandığı kapının kolu kırılmıştır. Görsel ektedir. İlgilenilmesini rica ederiz.	İşlem Bitti, Yabancı Diller Yüksekokulu yeni rektörlük binası 1.Kat Yüksekokula geçiş kapısının kırılan kapı kolu yenisiyle değiştirilmiş kullanılır halde teslim edilmiştir.	Mobilya Bakım	18.03.2026	Tamamlandı
65	Lamba Arızası	İşlem Bitti, Kontrol edildi . Herhangi soruna rastlanmadı.	Elektrik ve Elektronik	18.03.2026	Tamamlandı
66	Eski Rektörlük binası 3. kat ortak alan aydınlatmaları yanmıyor	İşlem Bitti, Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen arızalar giderilmiş ve gerekli onarımlar tamamlanmıştır.	Elektrik ve Elektronik	19.03.2026	Tamamlandı
67	Odamızdaki klima ısıtmamaktadır gerekli desteğin sağlanması hususunu rica ederim.	İşlem Bitti, kazanların arızaya düşmesi sonucu ısıtmalarda aksamalar meydana gelmiştir arızalar giderilip ısıtmalar aktif hale getirildi	Mekanik-Klima	23.03.2026	Tamamlandı
68	Enstitü katında kullanılmakta olan çay ocağında elektrik kesik durumdadır. Gereğini rica eder iyi çalışmalar dileriz.	İşlem Bitti, Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen arızalar giderilmiş ve gerekli onarımlar tamamlanmıştır.	Elektrik ve Elektronik	23.03.2026	Tamamlandı
69	Dekanlık İdari ofis ve sınıflar bayram dönüşü kalima sistemleri çalışmamaktadır.	İşlem Bitti, kazanların arızaya düşme sorunu yüzünden ısıtmalarda biraz aksamalar yaşanmıştır arızalar giderilmiştir	Mekanik-Klima	23.03.2026	Tamamlandı
70	Klima ısıtma sorunu	İşlem Bitti, kazanların arızaya düşmesi sonucu sıkıntılar yaşanmıştır arızalar giderildi kazanlar aktif edildi	Mekanik-Klima	23.03.2026	Tamamlandı
71	Öğrenci Yaşam Merkezi A-Blok'ta yer alan asansör servisi dışı konumuna geçmiş olup çalışmamaktadır. Gereğini bilgilerinize sunar iyi çalışmalar	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Asansör Elektrik ve Elektronik	23.03.2026	Talep Gerçekleşti

	dileriz.				
72	<p>Fakültemiz derslik ve ofislerde kullanılmak üzere 6 adet 3 uzatma kablosuna ihtiyacımız bulunmaktadır temin edilmesi hususunu rica ederim.</p> <p>NOT: 1 Tane Kablonun toprak hattı girişli olmasını rica ederim</p>	<p>Hatalı Yönlendirme, Talep edilen kabloların kaç numaralı oda da hangi kullanıcının ihtiyacı olduğunu veya derslik içinse hangi derslik de, ne amaçlı kullanılacağı belirten 6 adet talep açmanız gerekli.</p> <p>Örnek ; Talep 1: "A" isimli kullanıcının 102 nolu çalışma odasına seyyar kablo talep ediyoruz.</p> <p>Talep 2: "100" numaralı derslik de ki bilgisayar için topraklı seyyar kablosu talep ediyoruz.</p> <p>... gibi</p>	Elektrik ve Elektronik	23.03.2026	Yanlış Kişiyeye Yönlendirme
73	<p>Spor Bilimleri Fakültesi binası içerisinde SKS Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü hizmet alanı tarafında bulunan asansörün iç lamba aydınlatması ve havalandırma fanı çalışmamaktadır. Gerekli bakım onarım çalışması yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.</p>	<p>İşlem Bitti, SKS Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nden Teknikerlerle görüşüldü şuan asansörde arıza olmadığı bilgisi alındı.</p>	Asansör Elektrik ve Elektronik	23.03.2026	Tamamlandı
74	<p>Pertevniyal yerleşkesinde bulunan klimaların şalterleri sürekli atmaktadır. Bu sebeple teknik Desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. iyi çalışmalar.</p>	<p>İşlem Bitti, yapılan incelemede klimaların çalışmasında herhangi bir soruna rastlanmadı sorun kaynağı elektrik tesisatında olduğu görülmüştür elektriği çeken yetkili firma sorunu çözecektir.</p>	Mekanik-Klima	24.03.2026	Tamamlandı
75	<p>Rektörlük binasında bulunan 1. kattaki asansörün yanındaki küçük odada çamaşır makinesi bulunmaktadır. Ancak odanın kilidi elimizde olmadığından belirtilen odanın kilidinin değiştirilmesi hususunda gereğini arz ederim.</p>	<p>İşlem Bitti, Rektörlük 1.Kat asansör yanı çamaşır yıkama odasının kilit anahtarı kayıp olmasından dolayı kilit göbeği değiştirilip anahtarı SKS Daire başkanı Mehmet Karatepe'ye teslim edilmiştir.</p>	Mobilya Bakım	24.03.2026	Tamamlandı

76	İİBF F Blok F107 sınıfının kapısında menteşe çıkması olduğundan dersleri etkilemektedir.	İşlem Bitti, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi F Blok F-107 derslik kapısının menteşe sorunu gerekli tamiratla sağlaştırılmıştır.	Mobilya Bakım	24.03.2026	Tamamlandı
77	Fakültemiz bünyesinde bulunan girişte sağdaki ilk dersliğin kliması çalışmamaktadır. Gerekli arızanın giderilmesine arz ederim.	İşlem Bitti, klima arızası giderildi klima çalışır halde bırakıldı	Mekanik-Klima	24.03.2026	Tamamlandı
78	Fakültemiz mutfağında bulunan klimanın çalışmaması nedeniyle ortam ısısı oldukça düşüktür. Mutfak kliması daha öncede arızalanmış olup yapılan müdahaleye rağmen sürekli arıza vermektedir Söz konusu arızanın giderilmesi hususunda gereğini arz ederim.	İşlem Bitti, cihaz firmasından randevu alındı yakın zamanda arızanın onarımı için gelip arıza çözülecektir.	Mekanik-Klima	24.03.2026	Tamamlandı
79	Kapı kilit arızası	İşlem Bitti, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi erkek personel tuvalet giriş kapısının arızalanan kilit göbeği yenisiyle değiştirilmiştir.	Mobilya Bakım	24.03.2026	Tamamlandı
80	Ömer Seyfettin UBF KORİDORUNDA erkek tuvaletlerinin kapısı açılmıyor anahtar ile de açılmıyor. kullanılmıyor. kapı kilidinin onarılması gerekmektedir.	İşlem Bitti, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi erkek personel tuvalet giriş kapısının arızalanan kilit göbeği yenisiyle değiştirilmiştir.	Mobilya Bakım	24.03.2026	Tamamlandı
81	Merhaba, Tıp Fakültesi Araştırma laboratuvar II'de bulunan şifreli kapının laboratuvarın içinde bulunan ve kapı açılmasını sağlayan sensör bozuldu. Laboratuvara giren çıkamıyor. Bunun değiştirilmesi talep ediyorum.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Elektrik ve Elektronik	24.03.2026	Talep Gerçekleşti
82	Yüksekokulumuz dış kapısının elektrik sistemi bozulmuş olup açılıp kapanmasında sıkıntı olmaktadır.Konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	24.03.2026	İşleme Alındı
83	Yüksekokulumuz zemin katta bulunan erkek öğrenci lavabosunda el kurutma makinesinin sensörü arızalıdır. Prizden çıkarılmadığı sürece çalışmaya devam etmektedir. İlgilenilmesini rica ederiz.	İşlem Bitti, Yüksek okulun sekreteri ile beraber bakıldı ,bir kaç kez çalıştırıldı herhangi sorun olmadığı görüldü.	Elektrik ve Elektronik	25.03.2026	Tamamlandı

84	Toplantı masasında bulunan priz modüllerinde arıza bulunamaktadır bu modüllerini değiştirilmesi gerekmektedir.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	25.03.2026	İşleme Alındı
85	Tıp Fakültesi Tıp-MA-K2-60 numaralı odada Prof. Dr. Ayşegül Küçük'ün tablolarının asılması gerekmektedir.	İşlem Tamamlandı Onay, Servis talebi sonlandırıldı.	Mobilya Bakım	25.03.2026	Talep Gerçekleşti
86	Bozuk Kapı Kolu	İşlem Bitti, Rektörlük binası Mehmet Emin Erçakar hocanın arızalı kapı kolu onarılıp sorun giderilmiştir.	Mobilya Bakım	26.03.2026	Tamamlandı
87	Fakültemiz 11 nolu derslikte petektek su akmıştır.	İşlem Bitti, petek vanası su sızıntısı giderilmiştir	Mekanik-Klima	26.03.2026	Tamamlandı
88	Asm Zerrin Hocanın kliması çalışmamaktadır.	İşlem Bitti, klima çalışması düzeltilip fan üfleme seviyesi maksimuma çıkartılmıştır	Mekanik-Klima	26.03.2026	Tamamlandı
89	4.Kat Yapı İşleri Elektrik Odası -Depo Kapısının tami edilmesi gerekmektedir.	İşlem Bitti, Yapı İşleri Daire Başkanlığı 4.kat elektrik oda kapısının arızalı kilidi yenisiyle değiştirilip sorun giderilmiştir.	Mobilya Bakım	26.03.2026	Tamamlandı
90	Fakültemiz bünyesinde bulunan derslikler ve toplantı salonlarında yapılan incelemeler ve öğretim elemanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda; Derslik ve toplantı salonlarında kullanılan HDMI kablolarının ve elektrik kablolarının kısa olması nedeniyle bilgisayar bağlantılarında zorluk yaşandığı, Bazı durumlarda bağlantının hiç sağlanamadığı bildirilmiştir. Bu bağlamda kabloların uzatılarak masa üstlerine monte edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Söz konusu aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla Başkanlığınız tarafından gönderilecek teknik personellerin yerinde inceleme yapması ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.	Hatalı Yönlendirme, Tek bir talep başlığı altında tek bir talep olmalı ve içeriği olabildiğince netleştirilmeli. 1)Kim talep etmekte veya sorun yaşamakta (Öğretici veya Memurun adı soyadı) 2)Hangi derslikde ? (Dersliğin numarası?) Farklı talepler için farklı talepler açılması gerekmektedir. Bilgi: Hdmi bağlantılarında ki sorunlar öncelikle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yönlendirilmeli. İyi Çalışmalar	Elektrik ve Elektronik	26.03.2026	Yanlış Kişiyeye Yönlendirme

91	Öğrenci Yaşam Merkezi (A-Blok) arka otoparktan binaya (ekte görseli yer alan) giriş kapısının mandalı kırıldığından kapı kapanmamaktadır. Gereği için bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.	İşlem Bitti, İletişim Fakültesi öğrenci yaşam merkezi A Blok otoparka geçiş kapısının kapanmama problemi gerekli çalışma ile çalışır hale getirilmiştir.	Mobilya Bakım	27.03.2026	Tamamlandı
92	Merkezi Derslik Binamızda Amfi 2 Sınıfındaki yerdeki çıtalar kalkmış öğrenciler takılıyor kopmalar var ACİL tamir gereklidir. İyi çalışmalar.	Başka Birime Yönlendirme	Mobilya Bakım	27.03.2026	Başka Birime Yönlendirme
93	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zemin katta yer alan Kız Öğrenci Tuvaletinde alaturka tuvaletin çeşmesi zor kapanıyor. Bir çok öğrenci tam kapatamadığı için sürekli su akıyor ve su israfına neden oluyor. Sorunun çözümünü talep ediyoruz. İyi çalışmalar.	İşlem Bitti, sızıntı olan musluk yenisi ile değiştirilmiştir.	Mekanik-Klima	27.03.2026	Tamamlandı
94	Başkanlığımıza ait Karcher marka zemin süpürme makinesine ait ara kablonun erkek fişinin tamir edilmesi veya değiştirilmesi hususunda gereğini arz ederim.	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	27.03.2026	İşleme Alındı
95	Sanat Tasarım Fakültesinin Merkezi Derslikte kullanmakta olduğu E37 nolu sınıfa tavandan su girmektedir		İnşaat Bakım ve Onarım	30.03.2026	Talep Edildi
96	Fakültemiz giriş katta bulunan Sistem Odasından ses gelmektedir. Problemin kaynağının anlaşılması ve ciddi bir sorun oluşmaması için incelenmesi talep edilmektedir.	İşlem Bitti, Müdahale edildi , ses kesildi.	Elektrik ve Elektronik	30.03.2026	Tamamlandı
97	Fakültemiz 28, 31 ve 36 nolu akademisyen odalarının penceresi yağmur suyu almıştır. Mermerin üzerinde su birikintisi oluşmuştur.		İnşaat Bakım ve Onarım	30.03.2026	Talep Edildi
98	Merkezi derslikler binası 0. katta yağmur sebebiyle tavan kısmında su sızıntısı oluşmuş olup hasar meydana gelmiştir. Fotoğraflar ektedir. Söz konusu sorunun kaynağının tespit edilerek gerekli tamirat ve bakım çalışmalarının yapılması hususunda		İnşaat Bakım ve Onarım	30.03.2026	Talep Edildi

99	<p>Merkezi derslik girişinde yağışlı havalarda içeri su girişi yaşanmaktadır</p> <p>Ana bina girişinde uygulanan ince set benzeri bir çözümün, merkezi derslik girişine de yapılarak su girişinin önlenmesi hk.</p>		İnşaat Bakım ve Onarım	30.03.2026	Talep Edildi
100	<p>Koordinatörlüğümüze bağlı bir ofisteki prizlerde kaçak şüphesi bulunmaktadır. Konu ile ilgili yardımlarınızı talep eder, iyi çalışmalar dileriz.</p>	Sıraya Alındı	Elektrik ve Elektronik	30.03.2026	İşleme Alındı
101	<p>Üniversite yeni yerleşim birimi pertevniyal yerleşkesinde ofislerde yer alan masaların kurulumlarının yapılması gerekmektedir.</p>		Mobilya Bakım	30.03.2026	Talep Edildi
102	<p>Fakültemiz koridorlarında, Ramazan ayının başlangıcında Maveria Gençlik Topluluğu tarafından "Ramazan Sokağı" oluşturulmuş olup, söz konusu etkinliğin açılışı Sayın Rektörümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ramazan ayının sona ermesinin ardından, etkinlik kapsamında kullanılan yapışkan materyaller tüm müdahalelere rağmen yüzeylerden çıkarılamamış, bu durum duvar boyalarında deformasyona ve hasara neden olmuştur.</p> <p>Bu kapsamda, ekte sunulan görseller doğrultusunda ilgili alanların yerinde incelenerek gerekli boya ve onarım çalışmalarının yapılması hususunda gereğini arz ederim.</p>		İnşaat Bakım ve Onarım	30.03.2026	Talep Edildi

## Kanıtlar 2: Şifayen Söylenen Teknik Personelimizin Yaptığı İşler Ve Yapılan Rutin İş ve Uygulama Çalışmalarımız

Sıra No	Arıza - Talep	Başlangıç tarihi	Aşama	Yapılanlar İşlemler	Takip Eden Personel / İmza	
1	SKS'NİN SİGORTALAR ATIYOR ARIZASI		DÜZELTİLDİ		1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
2	KABLO YANIK KOKUSU	2.03.2026	TAMAMLANDI	ARIZA TESPİ EDİLDİ BİLGİSİ İŞLEME YÖNLENDİRİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
3	VİNÇ ENERJİSİ OLMAMASI	3.03.2026	TAMAMLANDI	TAMİR YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
4	TIR KABLOSU	4.03.2026	TAMAMLANDI	HAT ÇEKİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
5	ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMETAŞINMASI	9.03.2026	TAMAMLANDI	TAŞINDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
6	projeksiyon cihazı	10.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
7	BİLGİSAYAR ENERJİ	11.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
8	projeksiyon cihazı D31	12.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
9	Bandırma MYO Lab - 2 41 adet PC	13.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
10	SİSMİK ALARM	13.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
11	JENARATÖR	14.03.2026	TAMAMLANDI	BAKIM	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
12	ERDEK MYO	17.03.2026	TAMAMLANDI	OTOMAT SİGORTA	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
13	YANGIN ALARMI	23.03.2026	TAMAMLANDI	ALARM SUSTURULDU	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
14	AYDINLATMA	24.03.2026	TAMAMLANDI	ONARILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
15	ENERJİ YOK	25.03.2026	TAMAMLANDI	ONARILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza

					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
16	ŞİFRELİ OTOMATİK KAPI	26.03.2026	SERVİS TALEP	ARIZA TESPİT EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
17	ÖYM ASANSÖR-1	27.03.2026	TAMAMLANDI	SERVİS TALEP	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
18	ÖYM ASANSÖR-2	27.03.2026	TAMAMLANDI	SERVİS TALEP	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
19	TÖMER WC KURUTMA	27.03.2026	TAMAMLANDI	ONARIM	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
20	KAPALI SPOR AKADEMİ BİNASI ARIZA TESPİTİ	3.03.2026	TAMAMLANDI	TALEPLER DESTEK TALEBE YÖNLENDİRİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
21	B BLOK KÜTÜPHANE ÇIKAN ASANSÖR ARIZASI	4.03.2026	TAMAMLANDI	DÜĞME ARIZALI FİRMAYA YÖNLENDİRİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
22	VİNÇ ENERJİSİ GİTMİŞ	4.03.2026	TAMAMLANDI	ARIZA TESPİTİ YAPILDI BİZİMLE ALAKALI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
23	ÇADIR TENİS KORDUNA KABLO ÇEKİLDİ	4.03.2026	TAMAMLANDI	ÇADIR TENİS KORDUNA KABLO ÇEKİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
24	D102 İKİ ADET HDMI KABLOSU TEST EDİLDİ	5.03.2026	TAMAMLANDI	D102 İKİ ADET HDMI KABLOSU TEST EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
25	REKTÖR HOCANIN ASANSÖRÜNDEKİ AYDINLATMA SORUNU	9.03.2026	TAMAMLANDI	ALBA İNŞAATE ARIZA AKTARILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
26	MERKEZİ DERSLİK UZATMA KABLOSU TALEBİ	9.03.2026	TAMAMLANDI	KABLO YAPILDI TESLİM EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
27	SPOR AKADEMİSİ MASA ALTINA UZATMA KABLOSU TALEP	9.03.2026	TAMAMLANDI	KABLO YAPILDI TESLİM EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
28	MERKEZİ DERSLİKTEKİ MALZEMELER ALINDI	9.03.2026	TAMAMLANDI	HALİT BEY'İN ODASINA BIRAKILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
29	SPOR AKADEMİSİ DERSLİKLERE KANAL ATILDI	9.03.2026	TAMAMLANDI	SPOR AKADEMİSİ DERSLİKLER E KANAL ATILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
30	YABANCI DİLLER SEBİLİN ELEKTRİK BAĞLANTISI İÇİN GİDİLDİ SORUN OLMADIĞI GÖRÜLDÜ	9.03.2026	TAMAMLANDI	YABANCI DİLLER SEBİLİN ELEKTRİK BAĞLANTISI İÇİN GİDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç

				SORUN OLMADIĞI GÖRÜLDÜ		
31	D31 BİLGİSAYAR LABORATUVARINA ELEKTRİK GİTMEKTEDİR	10.03.2026	TAMAMLANDI	D31 BİLGİSAYAR LABORATUVARINA ELEKTRİK GİTMEKTEDİR	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
32	REKTÖRLÜK YANGIN ALARMI	12.03.2026	TAMAMLANDI	REKTÖRLÜK YANGIN ALARMI ÖTTÜ MÜDAHELE EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
33	YENİ REKTÖRLÜK BİNASI MUTFAK ELEKTRİK ODASI SES VAR	12.03.2026	TAMAMLANDI	YENİ REKTÖRLÜK BİNASI MUTFAK ELEKTRİK ODASI SES VAR	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
34	JENERATÖR BAKIMLARINA BAŞLANDI	12.03.2026	TAMAMLANDI	JENERATÖR BAKIMLARINA BAŞLANDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
35	ERDEK MYO ELEKTRİK ARIZASI	17.03.2026	TAMAMLANDI	ARIZA UFO ISITICIDAN KAYNAKLI , YAPIŞAN SİGORTA DEĞİŞTİRİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Muhammet Korhan Kıvrak	Mahmut Kılıç
36	ÖZEL KALEMDEN GELEN TALEBDEKİ ERKEK WC LAMBA ARIZASI	18.03.2026	TAMAMLANDI	SİSMİK ALGILAMA TEKRAR DEVREYE ALINDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
37	YENİ REKTÖRLÜK BİNASI KORİDOR VE WC AYDINLATMA YANMIYOR	23.03.2026	TAMAMLANDI	GİDİLDİĞİNDE KENDİLİĞİNDEN DÜZELMİŞ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
38	ENSTİTÜ ÇAY OCAĞI ELEKTRİKSEL ARIZA KONTROL EDİLDİ	23.03.2026	TAMAMLANDI	ENSTİTÜ ÇAY OCAĞI ELEKTRİKSEL ARIZA KONTROL EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
39	PERTEVNİYAL KLİMA ARIZASI	24.03.2026	TAMAMLANDI	LİNYEYE BAĞLI 6 ADET İÇ ÜNİTE VAR KARE İÇİNDEKİ OTOMAT DEVRE DIŞI BIRAKILDI SORUN OLMADI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
40	İDARİ BİNA	24.03.2026	TAMAMLANDI	KAÇAK	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza

	ELEKTRİK ARIZASI			AKIMLARIN ARASINDA AYARSIZLIK VAR UYGUN OLUNCA TRAFİO BİNASINDAN KONTROL EDİLCEK	Mahmut Kılıç	Muhammet Korhan Kıvrak
41	SPOR ŞUBE HİZMET ALANI İÇİNDEKİ ASANSÖRÜN İÇ LAMBA AYDINLATMASI VE FANİ ÇALIŞMAMAKTADIR	24.03.2026	TAMAMLANDI	FİRMAYA İLETİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut Kılıç	2.Personel Ad Soyad/İmza Muhammet Korhan Kıvrak
42	HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANA BİLİM DALI LABORATUVAR 2'DE BULUNAN ŞİFRELİ KAPISININ İÇİNDE BULUNAN VE KAPI AÇILMASINI SAĞLAYAN SENSÖR BOZULDU.	24.03.2026	TAMAMLANDI	AÇ KAPA YAPINCA ÇALIŞTI	1.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut Kılıç	2.Personel Ad Soyad/İmza Muhammet Korhan Kıvrak
43	ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN MUSTAFA BEY İLE TRAFOLARI AÇIP KEŞİF YAPILIYOR	26.03.2026	TAMAMLANDI	ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN MUSTAFA BEY İLE TRAFOLARI AÇIP KEŞİF YAPILIYOR	1.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut Kılıç	2.Personel Ad Soyad/İmza Muhammet Korhan Kıvrak

Sıra No	Arıza - Talep	Başlangıç tarihi	Aşama	Yapılanlar İşlemler	Takip Eden Personel / İmza	
1	KABLO YANIK KOKUSU	2.03.2026	TAMAMLANDI	ARIZA TESPİ EDİLDİ BİLGİSİ İŞLEME YÖNLENDİRİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza
2	VİNÇ ENERJİSİ OLMAMASI	3.03.2026	TAMAMLANDI	TAMİR YAPILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
3	TIR KABLOSU	4.03.2026	TAMAMLANDI	HAT ÇEKİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza Mahmut KILIÇ
4	ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEMETAŞINMASI	9.03.2026	TAMAMLANDI	TAŞINDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza MAHmut KILIÇ
5	projeksiyon cihazı	10.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza MAHmut KILIÇ
6	BİLGİSAYAR ENERJİ	11.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza Sergin SOĞANCI	2.Personel Ad Soyad/İmza MAHmut KILIÇ
7	projeksiyon cihazı	12.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad	2.Personel Ad Soyad/İmza

	D31				Soyad/İmza	
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
8	Bandırma MYO Lab - 2 41 adet PC	13.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
9	SİSMİK ALARM	13.03.2026	TAMAMLANDI	ÇALIŞTIRILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
10	JENARATÖR	14.03.2026	TAMAMLANDI	BAKIM	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
11	ERDEK MYO	17.03.2026	TAMAMLANDI	OTOMAT SİGORTA	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
12	YANGIN ALARMI	23.03.2026	TAMAMLANDI	ALARM SUSTURULDU	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	
13	AYDINLATMA	24.03.2026	TAMAMLANDI	ONARILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	
14	ENERJİ YOK	25.03.2026	TAMAMLANDI	ONARILDI	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	
15	ŞİFRELİ OTOMATİK KAPI	26.03.2026	SERVİS TALEP	ARIZA TESPİT EDİLDİ	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
16	ÖYM ASANSÖR-1	27.03.2026	TAMAMLANDI	SERVİS TALEP	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
17	ÖYM ASANSÖR-2	27.03.2026	TAMAMLANDI	SERVİS TALEP	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ
18	TÖMER WC KURUTMA	27.03.2026	TAMAMLANDI	ONARIM	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Sergin SOĞANCI	MAHmut KILIÇ

Sıra No	Arıza - Talep	Başlangıç tarihi	Aşama	Yapılanlar İşlemler	Takip Eden Personel / İmza	
1	Merkezi Derslik asansör giriş tarafında bulunan kapının kolu kırılmıştır. Kapı kolunun tamiri hususunda bilgilerinize arz ederim.	26.02.2026	Tamamlandı	Merkezi asansör giriş bölümü kapısı sürekli tekrarlanan kol kırılma durumu yeni bir kol aparatıyla değiştirilip sorun ortadan kaldırmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
2	Yüksekokulumuz ofisinde bulunan çalışma koltuğunun 1 adet tekerleği çıkmış olup gerekli tamiratın yapılmasını rica ederiz. Görseller ektedir. İyi çalışmalar.	27.02.2026	Tamamlandı	Yabancı Diller Yüksekokulu ofisinde bulunan bir adet çalışma koltuğunun kırılan tekerleği yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
3	G-110 numaralı ofisimizin kapısının kulbunun bozuk olması nedeniyle kilitletken ve kilidi açarken sorun yaşamaktayız. Ofiste malzemelerin olması ve kapıların kilitlememesi sebebiyle durum tehlike oluşturmaktadır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.	3.03.2026	Tamamlandı	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi G-110 numaralı odanın kilidi değiştirilip çalışır durumda teslim edilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
4	1 yıldır sorunlu olan ofis masasına	27.02.2026	Tamamlandı	Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.Personel Ad	2.Personel Ad

	monte konsolun kilitlenebilir çekmececinin kilidi bugün anahtarla birlikte yere düşüp kırıldı. (Fotoğrafları ekte iletiyorum) Kilit değiştirilmek suretiyle tamiri mümkünse tamir edilmesini talep ediyorum .İyi çalışmalar dilerim.			Dekan sekreterliği odasında bulunan konsol çekmececinin arızalanan kilidi yenisiyle değiştirilmiştir.	Soyad/İmza	Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
5	Öğrenci Yaşam Merkezi A-Blok ta yer alan Karacaoğlan Toplantı Salonunun kapısı anahtarı olduğu halde kilitlenemiyor. Konunun tarafınızca çözülmesi hususunu bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.	27.02.2026	Tamamlandı	İletişim Fakültesi Karacaoğlan Toplantı salonu kapı kilidi gerekli tadilat ve bakım ile çalışır durumda teslim edilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
6	Pertevniyal yerleşkesinde yer alan üst pencere kapanmamaktadır. İyi çalışmalar.	2.03.2026	Tamamlandı	Pertevniyal yerleşkesinde yer alan üst kat ara pencerenin kapanmayan kapak üstü düşer kapak gerekli tamirat sonucunda çalışır duruma getirilip kapatılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
7	MFZ-101 Sanat atölyesinde bulunan raflı dolabın arkasında kalan askılık sökölüp dolabın duvara dayanması gereklidir.Gereğin yapılmasını talep ediyoruz.	3.03.2026	Tamamlandı	MFZ-101 Sanat tasarım atölyesinde dolabın arkasında kalan askılık sökölüp yan tarafa doğru kaydırılıp tekrar montajı yapılarak dolabın duvara dayanması sağlanmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
8	Yüksekokulumuzda Cambridge Linguaskill sınav merkezi afişleri asılacak olup çerçeve montajı için destek talep etmekteyiz. İyi çalışmalar.	3.03.2026	Tamamlandı	Yabancı Diller Yüksekokulu Cambridge Linguaskill sınav merkezi afişi istenilen yere montajı yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
9	Öğrenci Yaşam Merkezi (Eski SKS) içerisinde bulunan koordinatörlüğümüzün ofis kapısının kulbu çıkmaktadır. Düzeltmesini talep ediyoruz. Arz ederim.	3.03.2026	Tamamlandı	İletişim Fakültesi kalite koordinatörlüğü ofis kapısının çıkan kolu tekrar yerine sabitlenmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
10	Uygulamalı bilimler fakültesi öğrenci işlerindeki dolabın acil olarak tamir edilmesi gerekmektedir.	5.03.2026	Tamamlandı	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrenci işlerinde bulunan dolabın tamirati yapıp sağlanmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
11	Başkanlığımıza ait mobilya deposunun arızalı kilidinin değiştirilmesi ile deponun girişine uzak konumda bulunan elektrik anahtarının giriş kısmına alınması hususunda gereğini arz ederim.	4.03.2026	Tamamlandı	İdari ve Mali İşler Daire başkanlığının mobilya deposunun arızalı kilidi değiştirilip kullanılabilir durumda teslim edilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
12	kapı kilit tamiri	6.03.2026	Tamamlandı	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 2.Kat C-311 numaralı odanın kapı kilidi arızası yeni ile değiştirilip kapı sorunu giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
13	PERDE YERİ ARIZASI	6.03.2026	Tamamlandı	Şoförler odasında bulunan stor perdenin yerinden çıkan bağlantı aparatı yerine tekrar sabitlenerek çalışır durumda teslim edilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
14	D blok öğrenci tuvaletinde sabunluk montajı yapılması hususunda	27.02.2026	Tamamlandı	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi D Blok Bayan tuvaletinde kırılan sabunluklar yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
15	Fakültemiz Dekan Yardımcısı Ersan SARIKAHYA'nın, Öğrenci Yaşam Merkezi B Blok'ta bulunan odasının kapı kolu arızalıdır. Ayrıca odadaki klima da çalışmamaktadır.Gerekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim	4.03.2026	Tamamlandı	Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan yardımcısı Ersan Bey'in oda kapısının kolu arızası nedeniyle başka bir kol ile değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
16	Fakültemiz Dekanlık odasındaki televizyonun karşı duvara monte edilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini arz ederim.	30.01.2026	Tamamlandı	Spor Bilimleri Fakültesi Dekan odasında bulunan televizyonun yeri istenilen üzere değiştirilmiştir	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
17	Temelgemicilik laboratuvarında bulunan söz konusu pencere camının ivedilikle değiştirilmesi hususunda; bilgilerinize ve gereğini arz ederim.	5.02.2026	Tamamlandı	Denizcilik Fakültesi Temel gemicilik laboratuvarında kırık olan pencere camı yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
18	Odamızdaki pencerelerden biri tam kapanmamaktadır, pencere tam	9.03.2026	Tamamlandı	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ofisinde bulunan	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza

	yerleşmediğinden rüzgarlı havalarda kendiliğinden açılıyor. Gerekli bakımların yapılması hususunda destek talep eder, iyi çalışmalar dilerim.			kapanmayan pencere kapağı gerekli bakım sonucu çalışır duruma getirilmiştir.	Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
19	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri UBF-G114 nolu odanın Kapısı kilitlenmemektedir ilgili arızanın giderilmesi gerekmektedir.	9.03.2026	Tamamlandı	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi G-114 numaralı oda kapısının arızalı kilidi yenisiyle değiştirilip sorun giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
20	Fakültemiz 14 nolu derslikteki hareketli ders tahtası hareket etmemektedir.	9.03.2026	Bilgi Verildi	Fakülteniz 14 nolu derslikteki hareketli ders tahtasının çelik halatının kopması ve tamiri söz konusu olmadığı için alternatif kullanım olması açısından tahtaların yanyana montajı oluru için görüş alındıktan sonra tekrar işlem yapılabilir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
21	Daha önce açmış olduğumuz destek talebine istinaden odanın kapı kilitlenme sorunu çözülmüş olup fakat kapı bu sefer çok zor kapanmaktadır. Oda öğrenci işleri odası olduğundan sürekli girip çıkarlar olmaktadır kapının zor kapanması nedeniyle kapı çarpmaları doğal olarak rahatsız etmektedir. Bu sebeple ilgili arızaya yeniden bakılması önem arz etmektedir.	10.03.2026	Tamamlandı	Kapı fitili alınarak sorun ortadan kalmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
22	Merhaba, kullandığım sandalyenin tekerleği çıktı bu sebeple sandalyenin tamir edilmesini talep ediyorum. Kolaylıklar dilerim.	11.03.2026	Tamamlandı	İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesi Arş.Gör.Özge Koç hanımefendinin kırılan koltuk tekerleği yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
23	Fakültemizin 2.kat c blok idari personel odasına duyuru panosu montajı yapılması gerekmekte olup başkanlığınız tarafından montaj işleminin gerçekleştirilmesi hususunda	12.03.2026	Tamamlandı	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 2.Kat C-Blok katına idari personel için duyuru panosu montajı yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
24	Fakültemizin kullanımında olan heca bekteşi veli toplantı salonunda penceresinin kenar kısımlarından su sızmakta olup tamir edilmesi hususunda	2.02.2026	Tamamlandı	İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 1.Kat Hacı Bektaş Veli toplantı odasında pencere altlarından su gelmesi şikayeti üzerine gerekli bakımlar yapıp silikon çekilip sorun giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
25	Fotoğrafta görüldüğü üzere sandalyemin ayaklarından birisi yerine oturulmuyor. Tamirini ya da başka bir ayak ile değiştirilmesini talep ediyorum. İyi çalışmalar	13.03.2026	Tamamlandı	İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesi Arş.Gör.Selim Çolak'a ait çalışma koltuğunun kırılan tekerleği yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
26	Müdürlüğümüze devri yapılan demonte memur masalarının kurulumu gerekmektedir. Müdürlüğümüze devri yapılan demonte memur masalarının kurulumu gerekmektedir.	16.03.2026	Tamamlandı	Rektörlük katında istenilen masa söküm ve kurulum işlemi yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
27	İlahiyat Fakültesi binasında bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ait laboratuvardaki eşyalar farklı bir yere taşınacağından masanın ve duvara monte ders tahtasının sökülmesi gerekmektedir.	16.03.2026	Tamamlandı	İlahiyat fakültesi binasında bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültesine ait laboratuvardaki masa ve yazı tahtası sökülerek kendi diğer laboratuvarına taşınmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
28	D Blok İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık bölümünün girişindeki kapının kapı kolu kırılmak üzere, vida biraz gevşemiş, kapı kolunun vidasının sıkılması gerekmektedir.	16.03.2026	Tamamlandı	İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesi dekanlık bölüme giriş kapısının gevşeyen kapı vidaları tekrar sağlamlaştırılıp kullanıma uygun hale getirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
29	Kapı dili yerine oturmuyor kapı zor kapanıyor	16.03.2026	Tamamlandı	Personel daire başkanı Ali bey'in oda kapısını arızalı kilidi gerekli bakımlar yapılarak sorun giderilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
30	Yeni rektörlük binası 1. katta bulunan yüksekokumuza girişlerin sağlandığı kapının kolu kırılmıştır. Görsel ektedir.İlgilenilmesini rica ederiz.	18.03.2026	Tamamlandı	Yabancı Diller Yüksekokulu yeni rektörlük binası 1.Kat Yüksekokula geçiş kapısının kırılan kapı kolu yenisiyle	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU

				değiştirilmiş kullanılabilir halde teslim edilmiştir.		
31	Rektörlük binasında bulunan 1. kattaki asansörün yanındaki küçük odada çamaşır makinesi bulunmaktadır. Ancak odanın kilidi elimizde olmadığından belirtilen odanın kilidinin değiştirilmesi hususunda gereğini arz ederim.	24.03.2026	Tamamlandı	Rektörlük 1.Kat asansör yanı çamaşır yıkama odasının kilit anahtarı kayıp olmasından dolayı kilit göbeği değiştirilip anahtarı SKS Daire başkanı Mehmet Karatepeye teslim edilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
32	İİBF F Blok F107 sınıfının kapısında menteşe çıkması olduğundan dersleri etkilemektedir.	24.03.2026	Tamamlandı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi F Blok F-107 derslik kapısının menteşe sorunu gerekli tamiratla sağlanmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
33	Ömer Seyfettin UBF KORIDORUNDA erkek tuvaletlerinin kapısı açılmıyor anahtar ile de açılmıyor. kullanılmıyor. kapı kilidinin onarılması gerekmektedir.	24.03.2026	Tamamlandı	Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi erkek personel tuvalet giriş kapısının arızalanan kilit göbeği yenisiyle değiştirilmiştir.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU
34	Tıp Fakültesi Tıp-MA-K2-60 numaralı odada Prof. Dr. Ayşegül Küçük'ün tablolarının asılması gerekmektedir.	25.03.2026	Tamamlandı	Tıp fakültesi Prof. Dr. Ayşegül hocanın odasında asılması gereken tablolar istenilen yerlere asım işlemi yapılmıştır.	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza
					Hakan BOR	Mustafa KAYALIOĞLU

Sıra No	Başlangıç tarihi	Yapılanlar İşlemler	Takip Eden Personel / İmza	Takip Eden Personel / İmza	Takip Eden Personel / İmza
1	2.03.2026	Kapalı tenis kortunun yanında selenoid vana için kazı başladı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
2	3.03.2026	selenoid vana için kazı işlemi devam ediyor	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
3	4.03.2026	selenoid vanaların yerleri tespit edildi yerine takıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
4	5.03.2026	selonoid vana için kazılan yerler doldurulup düzeltildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
5	6.03.2026	spor bilimlerinin futbol sahasına ot kurutan ilaç atıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
6	7.03.2026	kapalı tenis kortunun yanına çam fidanları dikildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
7	8.03.2026	kapalı tenis	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
8	9.03.2026	Kapalı tenis kortunun yanında selenoid vana için kazı başladı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
9	10.03.2026	selenoid vana için kazı işlemi devam ediyor	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
10	11.03.2026	selenoid vanaların yerleri tespit edildi yerine takıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
11	12.03.2026	selonoid vana için kazılan yerler doldurulup düzeltildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer

12	13.03.2026	spor bilimlerinin futbol sahasına ot kurutan ilaç atıldı	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
13	14.03.2026	kapalı tenis kortunun yanına çam fidanları dikildi	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
14	15.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
15	16.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
16	17.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
17	18.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
18	19.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
19	20.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
20	21.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
21	22.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
22	23.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
23	24.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
24	25.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
25	26.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
26	27.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
27	28.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
28	29.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer
29	30.03.2026	Çeşitli Peysaj İşleri	1.Personel Ad Soyad/İmza	2.Personel Ad Soyad/İmza	3.Personel Ad Soyad/İmza
			Adil pekince	Rahmi özgür	Ferman sümer





### Kanıtlar 3: Görsel Kanıtlar

#### Mekanik Klima İşleri





## Elektrik Görsel Kanıtlar












## Mobilya Bakım İşeri Görsel Kanıtlar







## Peyzaj Bakım İşleri İle İlgili Görsel Kanıtlar











